

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Domažlice – Oprava chodníku Dukelská - Husova“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 07.04.2026:

Má Zadavatel k dispozici kontrolní vývrty a rozbory asfaltových směsí zastížených v místě? Cena likvidace asfaltových ker může být dle výsledků zkoušek i několik tisíc Kč/tuna.

Ověřil Zadavatel tloušťku asfaltové vrstvy stávajícího chodníku?

Kdo bude platit poplatky za případný zábor pozemků ve vlastnictví ŘSD. Bude ŘSD účtovat vyměřenou platbu přímo Zadavateli na základě schváleného DIO, které projedná Zhotovitel?

Bude zadavatel požadovat doložení hutnicích zkoušek před pokládkou asfaltu? Chybí položky na tyto práce.

Jak bude naloženo se stávajícími znaky inženýrských sítí? v TZ je uvedeno "Veškeré povrchové znaky inženýrských sítí, včetně poklopů a šoupat budou upraveny do úrovně nové nivelety vozovky nebo chodníku. Projekt byl projednán se správcí inženýrských sítí, podmínky ochrany sítí viz vyjádření jednotlivých správců." Nicméně Soupis prací neobsahuje položky k provedení těchto prací a součástí Zadávací dokumentace nejsou uvedena stanoviska ani nejsou obsaženy položky k provedení případných prací.

Bude Zadavatel požadovat zaměření skutečného provedení stavby, případně zanesení údajů do DTM? Chybí položky na tyto práce.

Doplní zadavatel výše zmíněné do Soupisu prací k ocenění, upraví Zadavatel adekvátně cenu?

Upozorňujeme, že předložená projektová dokumentace neřeší způsob odvodnění plochy chodníku a stávajících vjezdů.

Odpověď zadavatele:

Kontrolní vývrty nebyly prováděny, předpoklad je uveden v rozpočtu.

Ano tloušťka byla ověřena na místě a je 50-70mm.

Poplatky za případné zábory pozemků ŘSD je nutné uvažovat do položky dopravního značení.

Hutnicí zkoušky jsou definovány v ČSN 73 6126-1 a je povinností zhotovitele tyto zkoušky provádět. Standardně zkoušky které vychází z pravidel provádění šterkových vrstev se do rozpočtu nedávají.

Povrchové znaky v tomto úseku nejsou.

Položka na skutečné zaměření byla doplněna, viz Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Bylo doplněno skutečné zaměření, viz Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Odvodnění zůstane zachováno stávající.

Oprava textu ve Výzvě čl. 2.3 Maximální přípustná nabídková cena:

Původní znění:

*Zadavatel stanoví maximální přípustnou nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky ve výši: **969.376,86 Kč bez DPH.***

Tato částka představuje nejvýše přípustnou nabídkovou cenu za kompletní realizaci předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena účastníka nesmí stanovenou maximální přípustnou nabídkovou cenu překročit.

Nabídka, jejíž nabídková cena překročí maximální přípustnou nabídkovou cenu, bude vyřazena z další účasti ve výběrovém řízení.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému a úplnému splnění předmětu veřejné zakázky.

Nové znění:

*Zadavatel stanoví maximální přípustnou nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky ve výši: **1.019.360,86 Kč bez DPH.***

Tato částka představuje nejvýše přípustnou nabídkovou cenu za kompletní realizaci předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena účastníka nesmí stanovenou maximální přípustnou nabídkovou cenu překročit.

Nabídka, jejíž nabídková cena překročí maximální přípustnou nabídkovou cenu, bude vyřazena z další účasti ve výběrovém řízení.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému a úplnému splnění předmětu veřejné zakázky.

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na 17.04.2026 09:00 a **nově stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na 21.04.2026 do 09:00.**

Domažlice 09.04.2026

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku