PŮDORYS 1.PP - ČÁST I.

M 1:75



Plavecký bazén

DOMAŽLICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA

LEGENDA

ČTYŘHRAN. POTRUBÍ AL.P100RF (Flair)
VYJÍMEČNĚ NEREZ AISI 316 L (CHEM. NEREZ)

PROVEDENÍ PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE NA POTRUBÍ
– KONSTRUKCE JAKO CELEK BUDE VYKAZOVAT POŽ. ODOLNOST 30 MINUT (EI30 DP1)

KRUHOVÉ POTRUBÍ NEREZ AISI 316 L
– DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESE A SPECIFIKACE POZIC
V PŘÍPADĚ POTŘEBY V NĚKTERÝCH MÍSTECH MOŽNO NAHRADIT
SONOFLEX MO (ODOLNÉ FLEXO S TEPEL. A HLUK. IZOLACÍ PRO VĚTŠÍ RYCHLOSTI)

POZNÁMKY

- ROZVODY VZT BUDOU SPLŇOVAT POŽÁRNÍ NORMY ČSN 73 0872
- UPEVNĚNÍ POTRUBÍ POMOCÍ NEREZ. MONTÁŽNÍCH LIŠT S PRYŽOVOU VLOŽKOU
- VYZNAČENÉ VZT POTRUBÍ BUDE PŘÍSLUŠNĚ PROTIPOŽÁRNĚ ČI TEPELNĚ IZOLOVÁNO
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO PROVÉST KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ČTYŘHRANÉHO A KRUH. POTRUBÍ NUTNO OMĚŘIT STAVEBNÍ KONSTRUKCE A DISPOZICE
- UVEDENÉ DÉLKOVÉ ROZMĚRY NEJSOU PODKLADEM PRO VÝROBU POTRUBÍ
- VEŠKERÁ SÁNÍ A VÝDECHY BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝMI SÍTĚMI V NEREZ PROVEDENÍ
- PRŮCHODY VZT POTRUBÍM BUDOU PROVEDENY VŽDY PŘIPRAVENÝMI OTVORY – ROZHODUJÍCÍ JE VŽDY STAV NA STAVBĚ
- PŘI JAKÝCHKOLI NEJASNOSTECH BUDE PŘIVOLÁN PROJEKTANT
- POLOHY KONCOVÝCH VZT ELEMENTŮ KOORDINOVAT SE SKUTEČNÝM UMÍSTĚNÍM NA STAVBĚ (ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, PODHLEDY, ...)

pokoha objektu:		autorizace:	parti:
stupeň dokumentace:	DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY		
část: D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
objekt: D.6	VZDUCHOTECHNIKA		
hlavní architekt, autor: Ing. arch. Pavel LEJSEK	hlavní inženýr projektu: Ing. Martin LIŠKA	zodpovědný projektant: Ing. Václav DUŠEK	kreslil: Ing. Václav DUŠEK
stavebník: MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p.1, 344 20 DOMAŽLICE			
místo stavby: PLAVECKÝ BAZÉN A UBYTOVNA DOMAŽLICE, PALACKÉHO 240, 344 01 DOMAŽLICE			
název akce: PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA			
název výkresu: PŮDORYS 1.PP - ČÁST I.			

ŠUMAVAPLAN spol. s r.o.,Kvítkova 10, 90 01 SUŠICE

formát:	12 A4
datum:	ČERVEN 2013
stupeň PD:	DPS
číslo zakázky:	06/08/DPS
archivní číslo:	04/08/DPS
archiv PC:	8003
měřítko: 1:75	č. výkresu: 2.