

Plavecký bazén DOMAŽLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA

VZDUCHOTECHNIKA

Kód (pol.č.)	Pozice		M.j.	Množství	Cena m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)	Referenční příklad
24.00		VZT zařízení zař. č. 24 - Větrání CHÚC (etapa I. - stávající objekt)					
24.01		1000 m3/hod, 300 Pa, nástřešní ventilátor, pro kruhového potrubí, diagonální oběžné kolo, připojovací hrdlo ø315 mm, přívod vzduchu	ks	6,00			TH-2000 (Elektrodesign)
		regulátor otáček pro nástřešní ventilátor, 230V/50Hz	ks	6,00			COM2 (Elektrodesign)
		ø315mm zpětná klapka do kruh. potrubí	ks	6,00			RSK315 (Elektrodesign)
		tlumič hluku pro nástřešní ventilátor	ks	6,00			GDH 450 (Elektrodesign)
		podstavec s tepelnou izolací pro nástřešní ventilátor	ks	6,00			DOS.G 450 (Elektrodesign)
		gumové těsnění pod ventilátor	ks	12,00			PV 450 (Elektrodesign)
24.02		ø315 mm krycí síto	ks	6,00			
24.03		DN315 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 30% tvarovek	m	60,00			
24.04		400x300 mm protiděťová žaluzie designová komfortní vč. pozedního rámu 900x400 a ochran. síta (atyp. kompletní polakované provedení) v barvě fasády	ks	6,00			
		ø315 mm regulační klapka	ks	3,00			
		tepelná izolace kruhového potrubí, minerál tl. 40 mm, vč. vytvoření vnější parotěsné vrstvy	m2	90,00			
		pomocný a drobný materiál (fitinky, tvarovky, úchyty, příruby, atp.)	kpl	1,00			
		pomocné kce pro VZT potrubí, další pomocné kce	kpl	1,00			
		blíže nespecifikovaný materiál	kpl	1,00			
		kompletní dodávka a montáž	kpl	1,00			
		zařízení staveniště	kpl	1,00			
		zkoušky vzduchotechniky, vyregulování soustavy	kpl	1,00			
		dílečná dokumentace	kpl	1,00			