

Plavecký bazén DOMAŽLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA

VZDUCHOTECHNIKA

Kód (pol.č.)	Pozice		M.j.	Množství	Cena m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)	Referenční příklad
21.00		VZT zařízení zař. č. 21 - Podtlakové větrání diesel (etapa I. - stávající objekt)					
21.01		7000 m3/hod / 180 Pa, radiální ventilátor potrubní s přírubami, do 4-hran. potrubí, včetně motorové ochrany	ks	1,00			ILT/8-450 (Elektrodesign)
		regulátor otáček pro ventilátor, vč. prokabelování s ventilátorem	ks	1,00			RDV 1,2 (Elektrodesign)
		1000x500 mm pružná spojka	ks	1,00			IAE 450 1000x500 (Elektrodesign)
		1000x500 mm přetlaková klapka	ks	1,00			PK P 1000x500 (Kebek)
		1000x500-1000 mm tlumič hluku do 4-hran. potrubí, tlumič určený speciálně pro daný typ radiálního ventilátoru	ks	2,00			IAA 450 (Elektrodesign)
21.02		1250x1000 mm protidešťová průmyslová žaluzie vč. pozedního rámu a ochran. síta	ks	1,00			1250x1000 PŽA-P TPJ 18-12-86 (Proclima)
21.03		1400x1250 mm protidešťová průmyslová žaluzie vč. pozedního rámu a ochran. síta	ks	1,00			1400x1250 PŽA-P TPJ 18-12-86 (Proclima)
21.04		1250x1000 mm atypické síto - mříž	ks	1,00			
21.05		čtyřhranné potrubí pozink sk. I.					
		velikost do obvodu 4460 mm, 50 % tvarovek	m	25,00			
		protipožární požární izolace 4-hran. potrubí, minerál tl. 40 mm, vč. vytvoření vnější parotěsné vrstvy, celková požární odolnost EI30 DP1	m2	110,00			
		pomocný a drobný materiál (fitinky, tvarovky, úchyty, příruby, atp.)	kpl	1,00			
		pomocné kce pro VZT potrubí, další pomocné kce	kpl	1,00			
		blíže nespecifikovaný materiál	kpl	1,00			
		kompletní dodávka a montáž	kpl	1,00			
		zařízení staveniště	kpl	1,00			
		zkoušky vzduchotechniky, vyregulování soustavy	kpl	1,00			
		dílenská dokumentace	kpl	1,00			