

Plavecký bazén DOMAŽLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA**VZDUCHOTECHNIKA**

Kód (pol.č.)	Pozice		M.j.	Množství	Cena m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)	Referenční příklad
	15.00	VZT zařízení zař. č. 15 - Teplovzdušné vytápění a větrání - slaný bazén (etapa I. - stávající objekt)					
	15.01	bazénová VZT jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem, s kompletní vnitřní výbavou a integrovanou regulací vč. dálkového ovladače pro možnost nastavení teploty a relativní vlhkosti, komplet polakované provedení - nejvyšší odolnost pro slané bazény, Vp=1500 m3/hod, Vod=1600 m3/hod (viz příloha technické zprávy)	kpl	1,00			CAIRFricostar 064.052IBBK (GEA)
		kompletní digitální regulace vč. všech čidel a pohonů pro VZT jednotku, vč. kompletního prokabelování čidel, regulátoru, ... - ve spolupráci s profesí MaR (hlavní MaR součástí VZT jednotky)	kpl	1,00			součástí jednotky
	15.02	800x500-3000 mm, 4x buňka 200x500-3000 mm (eventuelně možno složit ze systémových délek), komplet nerezový (chemická nerez AISI 316 L), buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení, vzduchotěsné zavaření absorpčních částí do plastové fólie a jejich ochrana děrovaným plechem, s náběhy na obou koncích, chem. nerez. provedení, vložena absorpční výplň oddělená děrovaným plechem	kpl	2,00			G buňkový tlumič hluku (Greif)
	15.03	štěrbinová atypická výúst' - kompetně chemická nerez AISI 316L	ks	3,00			KSV 3-0-B-1350 (Systemair)
	15.04	425x225 mm plastová větrací mřížka, přední rámeček s otvory 4,5 mm pro připevnění vhodnými šrouby, navíc se zadními, jednotlivě nastavitelnými vertikálními náběhovými lamelami k regulaci průtoku	ks	3,00			KS-C 425x225 (Trox technik)
	15.05	450x200 požární klapka do 4-hran. potrubí (požární odolnost EIS 90 D1), ruční, teplotní, s elektromagnetem a koncovým spínačem (24V stejnosměrných)	ks	2,00			PKTM - 90/CZ 450x200 TPM 018/01.25 (Mandík) - atypické provedení chem. nerez AISI 316 L
	15.06	čtyřhranné potrubí typu ALPactive s antibakteriálním povrchem - lepené na stavbě, včetně veškerého spojovacího materiálu, atyp. tvarů, náběhů a tvarovek; ALP panely třídy B, stupeň hořlavosti BS3D0, vlastní certifikát a prohlášení o shodě					AL.P 100 RF (Flair)
		max. profilový rozměr potrubí do 900 mm	m2	100,00			
	15.07	4-hranné nerez potrubí - chemická nerez AISI 316 L, velikost do obvodu 3500 mm, 70 % tvarovek	m	8,00			
	15.08	450x180 mm atyp. přetlaková klapka, materiál chem. nerez AISI 316 L	ks	1,00			PK P 450x180 (Kebek)
		pomocný a drobný materiál (fitinky, tvarovky, úchyty, příruby, atp.)	kpl	1,00			

Kód (pol.č.)	Pozice		M.j.	Množství	Cena m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)	Referenční příklad
		pomocné kce pro VZT potrubí, další pomocné kce	kpl	1,00			
		blíže nespecifikovaný materiál	kpl	1,00			
		kompletní dodávka a montáž	kpl	1,00			
		zařízení staveniště	kpl	1,00			
		zkoušky vzduchotechniky, vyregulování soustavy	kpl	1,00			
		dílečná dokumentace	kpl	1,00			