

**Veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále také jen „zákon“)**

Dodatečná informace č. 6 k otevřené nadlimitní, významné veřejné zakázce na stavební práce

„Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba“

realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zadavatel:

MĚSTO DOMAŽLICE

sídlo: Domažlice, Náměstí míru 1, PSČ: 344 20

jednající: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

IČO: 00253316

Dotaz – obdržen dne 12. 11. 2014

Uchazeč se dotazuje k výkazu výměr, I.etapa – stávající bazén, oddíl 783 - Dokončovací práce – nátěry, položka č. 476 – viz. níže.

476	K	783 104	Protipožární nátěr stávajících střešních příhradových vazníků tak, aby celá konstrukce splnila požární odolnost R15 DP1	kpl	1,000
-----	---	---------	---	-----	-------

Tato položka je vykázána pouze neurčitě jako jeden komplet. Uchazeč požaduje o jednoznačné stanovení, tj. přesného vykázání m2 těchto nátěrů, aby mohl řádně položku ocenit a aby byla zachována porovnatelnost nabídek.

Odpověď

Celková plocha nátěrů střešních příhradových nosníků je 392 m2.

Ing. Miroslav Mach, starosta

Domažlice 19. 11. 2014