

**Veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále také jen „zákon“)**

Dodatečná informace č. 9 k otevřené nadlimitní, významné veřejné zakázce na stavební práce

„Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba“

realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zadavatel:

MĚSTO DOMAŽLICE

sídlo: Domažlice, Náměstí míru 1, PSČ: 344 20

jednající: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

IČO: 00253316

Dotaz – obdržen dne 21. 11. 2014


1. Půdorys zakreslený pro bowlingovou technologii je nedostatečný, potřebujete délku pro bowling 25,41 m + prostor pro sezení + prostor v servisní uličce min. 0,91 m. Pracovníci firmy vznesli dotaz na projektanta Šumavan atelier, proč je zakreslen bowling v tak krátké délce a bylo jim sděleno, že je to se svolením a na přání investora. Z výše uvedených důvodů považujeme za nutné jako GD o tomto informovat a očekáváme jeho vyjádření.
2. Jaké má být stavění kuželek – lankové anebo bezlankové?

Odpověď

1. Bowlingová dráha je v souladu s předpisy a bude provedena dle zpracované projektové dokumentace. Jedná se o lankový systém, který nevyžaduje servisní chodbičku.
2. Lankový.

MĚSTO DOMAŽLICE
okres Domažlice
23

Ing. Miroslav Mach, starosta



Domažlice 3. 12. 2014