

**Veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále také jen „zákon“)**

Dodatečná informace č. 11 k otevřené nadlimitní, významné veřejné zakázce na stavební práce

„Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba“

realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zadavatel:

MĚSTO DOMAŽLICE

sídlo: Domažlice, Náměstí míru 1, PSČ: 344 20

jednající: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

IČO: 00253316

Dotaz – obdržen dne 24. 11. 2014


1. Ve slaboproudé části je uvedena telefonní ústředna na výkresech a v TZ, ale ve výkazu výměr není. Je předmětem nabídky?
2. Ve slaboproudé části je propoj mezi datovými RACKy podle TZ optikou, metalicky Cat.3 – telefon, a jako záloha Cat.5e – data + telefon. Ve výkazu jsou i komponenty Cat.6 – budou se cenit?
3. Ve slaboproudé části je rozhlas uveden jako místní s nuceným poslechem. V PD je PLENA EASY. Na ní jsou regulátory, ale dle současné normy evakuačního rozhlasu EN 54, prvek regulátor není certifikován. TZ uvádí rozhlas jako požární, protože má i zakončovací členy na konce vedení, pro dohled, a je použit kabel pro funkci při požáru. Ve výkazu tyto prvky nejsou. Je požadován evakuační (požární rozhlas), nebo místní rozhlas?
4. Je keramická dlažba Casalgrande Padana striktně zadána?

Odpověď

1. Telefonní ústředna není v dodávce stavby. Objekt je už napojen na Metropolitní síť Domažlice.
2. Propojení datových rozvaděčů je provedeno kabely J-V(ZN)HH 8 - páteřní optika, SYKFY 25x2x0,5 – telefon a UTP 4x2x0,5 cat.6 – záloha v počtu dle PD. Komponenty pro STK cat. 6 jsou součástí dodávky.
3. Rozhlas je kvalifikován jako místní s nuceným poslechem, jen kabeláž bude provedena v provedení funkčním při požáru s rezervním vedením pro dohled nad linkou.
4. Není. Pokud jsou v zadávací dokumentaci odkazy na konkrétní výrobky a zařízení, jedná se pouze o vymezení technických standardů a uchazeč je oprávněn nabídnout výrobky a obdobná zařízení stejných nebo lepších parametrů.

MĚSTO DOMAŽLICE
okres Domažlice
23

Ing. Miroslav Mach, starosta



Domažlice 3. 12. 2014