

**Veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  
(dále také jen „zákon“)**

Dodatečná informace č. 19 k otevřené nadlimitní, významné veřejné zakázce na stavební práce

**„Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba“**

realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

**Zadavatel:**

MĚSTO DOMAŽLICE

sídlo: Domažlice, Náměstí míru 1, PSČ: 344 20

jednající: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

IČO: 00253316

Dotaz ze dne 3. 12. 2014

Uchazeč žádá zadavatele o ověření výměry u položky č. 152 (pilotové založení , Etapa I. - stávající bazén). Neboť dle názoru uchazeče je tato výměra stanovená chybně. Při uvážení průměrů vrtů a jejich délce se dospěje u výpočtu betonové výplně pilot k diametrálně odlišnému výsledku. Bude zadavatel vydávat opravený výkaz výměr? Resp. jak má uchazeč s touto záležitostí naložit.


15 2	M	589329350	směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 8 mm	m3	125,898
			"výtah" 3,14*0,45*0,45*6,0*9		34,336
			"Stáv. schody" 3,14*0,45*0,45*6,0*3		11,445
			"nové schody" 3,14*0,45*0,45*6,0*21		80,117

Odpověď

Na profilu zadavatele je zveřejněn nový neoceněný výkaz výměr. Nový výkaz výměr tvoří přílohu dodatečné informace č. 18.

MĚSTO DOMAŽLICE  
okres Domažlice  
23

Ing. Miroslav Mach, starosta



Domažlice 5. 12. 2014