

**Veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále také jen „zákon“)**

Dodatečná informace č. 23 k otevřené nadlimitní, významné veřejné zakázce na stavební práce

„Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba“

realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zadavatel:

MĚSTO DOMAŽLICE

sídlo: Domažlice, Náměstí míru 1, PSČ: 344 20

jednající: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

IČO: 00253316

Dotaz ze dne 7. 1. 2014

Uchazeč vznáší dotaz k části Gastrozařízení – viz. níže.

395	K	SUB 103	Dodávka + montáž vybavení kuchyně, přesná spec viz PD, výkres č.29	ks	1,000
-----	---	---------	---	----	-------

Po celkovém přezkoumání navrženého řešení shledává toto jako problematické a v praxi nefunkční.

Níže uvádí několik zásadních bodů, které jsou hodné zřetele:

- téměř žádné skladové zázemí pro kuchyni a bar
- chybějící mytí stolního nádobí
- chybějící návaznost na expedici, zabránění křížení čisté a špinavé cesty
- navrhovaná varná technologie 600x600 je vhodná do bistra
- nadstandardně velký bar v kontrastu se skladem 3m2 a zásobování přes kuchyni

Dále uchazeč žádá o sdělení přesného rozměru výdejního nerezového pultu se spodní policí - pozice č. 25, a to z důvodu stanovení přesného výpočtu ceny.

Děkujeme za zodpovězení dotazů.

Odpověď

- Ve výkresové části projektové dokumentace není zobrazena celá část zázemí provozu kuchyně, jedná se již o realizovanou část. Zde se pak nacházejí zmiňované skladovací prostory včetně návaznosti na expedici. Na specifikovaný provoz je vydáno stavební povolení včetně stanoviska KHS. Předmětem dodávky kuchyně je pouze zobrazená a specifikovaná část.
- V dokumentaci jsou specifikovány 2ks podstavné myčky a navazující nerezový dvojdřez.
- Ostatní dle projektové dokumentace
- Rozměry nerezového pultu – pozice č.25 doplněny do přiloženého výkresu.

MĚSTO DOMAŽLICE
okres Domažlice
23

Ing. Miroslav Mach, starosta

Domažlice 8. 1. 2015