

**Veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále také jen „zákon“)**

Dodatečná informace č. 29 k otevřené nadlimitní, významné veřejné zakázce na stavební práce

„Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba“

realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zadavatel:

MĚSTO DOMAŽLICE

sídlo: Domažlice, Náměstí míru 1, PSČ: 344 20

jednající: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

IČO: 00253316

Dotaz ze dne 4. 2. 2015

Uchazeč vznáší dotaz k položkám zámečnických konstrukcí Etapa I. – stávající bazén – viz. níže:

454	K	767 1211	Dodávka a montáž zastřešení vstupu do 1.PP - nepravidelná kce. zastřešení max. délky 10,0 m, hloubky 1,5 m a výšky 0,4 m je tvořena montovanou ocelovou tenkostěnou příhradovou konstrukcí	ks	2,000
3043	K	767 1212	Dodávka a montáž zastřešení vstupu do 1.PP - opláštění kce. bude provedeno systémem titanzinkového plechu - drážkový panel provedený na podkladní dvojité roštl skladebná šířka 300 mm, šířka spár 30 mm	ks	2,000
3044	K	767 1213	Dodávka a montáž zastřešení vstupu do 1.PP - nápis označení vstupu bude výšky 400 mm a bude podsvícený	ks	2,000

Kde přesně se nachází k těmto položkám výkresová dokumentace, neboť ani ve stavebním řešení, ani v konstrukčním řešení jí uchazeč nenalezl. Resp. může zadavatel odkázat uchazeče na konkrétní výrobek z výpisu zámečnických prvků Z/XY, neboť ani v této části dokumentace uchazeč nenalezl žádnou specifikaci vážící se k těmto výše uváděným položkám.

Odpověď

Přesná konstrukce zastřešení již byla popsána v dodatečných informacích č. 15 a to v tomto znění:

Jedná se o systémovou subdodávku a požadovaná specifikace je následující :

- nepravidelná kce. zastřešení max. délky 10,0 m, hloubky 1,5 m a výšky 0,4 m je tvořena ocelovou tenkostěnou příhradovou konstrukcí montovanou.
- Opláštění kce. bude provedeno systémem titanzinkového plechu – drážkový panel provedený na podkladní dvojité roštl skladebná šířka 300 mm, šířka spár 30 mm.
- Nápis označení vstupu bude výšky 400 mm a bude podsvícený.
- Před zahájením prací bude vypracována dílenská dokumentace. Ta je součástí položkového rozpočtu

Domažlice 9. 2. 2015

MĚSTO DOMAŽLICE
okres Domažlice
23

Ing. Miroslav Mach, starosta

