

**Veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále také jen „zákon“)**

Dodatečná informace č. 34 k otevřené nadlimitní, významné veřejné zakázce na stavební práce

„Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba“

realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zadavatel:

MĚSTO DOMAŽLICE

sídlo: Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20

jednající: Ing. Miroslavem Machem, starostou

IČO: 00253316

Dotaz ze dne 27. 2. 2015

Dotaz č. 1

V zaslaném výkazu výměr z 3.12.2014 v 2.etapě - Stávající bazén, v odd. 7671 - Konstrukce hliníkové vnější je v pol. č. 242 uveden počet stěn ozn. PKE 4 - 1ks, v půdoryse jsme však našli 4ks, to samé je v pol. č. 244, kde je také uveden 1ks a našli jsme 5ks.

Tímto bychom Vás chtěli požádat o vyjasnění těchto položek, případně o jejich opravu ve výkazu výměr.

Odpověď

Je upraveno v přiloženém rozpočtu

Dotaz č. 2:

Znovu se vracíme k sanačním pracím, které se budou provádět po obnažení konstrukce - tedy konkrétně se nám jedná o určení předběžné tl. reprofilační malty, od které se pak odvíjí rozdíl v celkové ceně za nabídku. Tímto bychom Vás tedy chtěli požádat o určení tl. reprofilační malty, tak aby byly vytvořeny stejné podmínky pro všechny uchazeče.

Odpověď

Vzhledem k tomu, stupeň poškození každého prvku je jiný, je předpokládána spotřeba neprofilační malty je cca 3 kg/m²

Dotaz.č.3

V tabulce vnitřních prvků PSV jsme pod ozn. I/21 našli dveře jednokřídlé kývavé plechové v 1.NP, ale nenašli jsme je ve výkazu výměr ani ve výkrese. Tímto bychom Vás chtěli požádat o vyjasnění této položky a o případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď


Je upraveno v přiloženém rozpočtu

Vzhledem k výše uvedeným dotazům prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a zároveň přikládá nový položkový rozpočet.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **3. 4. 2015 v 9.00 hod.** (otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **3. 4. 2015 v 10.00 hod.** v zasedací místnosti Městského úřadu v Domažlicích, číslo dveří 406, 4. patro)

Domažlice 3. 3. 2015

MĚSTO DOMAŽLICE
okres Domažlice
-36-



Ing. Miroslav Mach
starosta