

**Veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále také jen „zákon“)**

Dodatečná informace č. 41 k otevřené nadlimitní, významné veřejné zakázce na stavební práce

„Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba“

realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění v platném ke dni vyhlášení
veřejné zakázky

Zadavatel:

MĚSTO DOMAŽLICE

sídlo: Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20

jednající: Ing. Miroslavem Machem, starostou

IČO: 00253316

Dotaz ze dne 25. 5. 2015

1. V dokumentaci je uvedeno, že součástí dveří je systém generálního klíče. Ve výkazu výměr pro něj ale není položka. Má být zahrnut do ceny dveří? Pokud ano, potřebujeme pro ocenění znát počty klíčů a nejlépe i jak bude systém členěn.
2. V dokumentaci je uvedeno, že u dveří s požadavkem na požární odolnost musí být rovněž dodržen požadavek na odolnost proti vodě. Dodavatelé dveří, ale upozorňují, že u požárně odolných dveří požadavek voděodolnosti dodržet nelze. Je nutné voděodolnost u těchto dveří dodržet?
3. Prosíme o bližší specifikaci dvířek kuchyňských linek. V jaké variantě mají být provedeny? Jedná se o stříkanou barvu, lesk včetně hrany nebo stříkanou barvu, lesk vložené do AL rámu kvůli oděru nebo laminát (HPL) lesk s hranou ABS vložený do AL rámu.

Odpověď

1. Ano cena bude součástí dveří, přesná specifikace je předmětem dílenské dokumentace která bude součástí dodávky stavby.
2. Požadavky zadávací dokumentace jsou závazné.
3. Provedení je specifikováno v PD D.2 – Stavební část výkres č. 45.


Dotaz ze dne 27. 5. 2015

Prosíme o uvedení rozměrů cylindrických vložek Fab pro správné ocenění systému generálního klíče.

Odpověď

Rozměry cylindrických vložek fab je nutno přizpůsobit jednotlivým typům dveří – specifikace dveří viz PD.

Domažlice 29. 5. 2015



Ing. Miroslav Mach
starosta