

**Veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  
(dále také jen „zákon“)**

Dodatečná informace č. 42 k otevřené nadlimitní, významné veřejné zakázce na stavební práce

**„Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba“**

realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění v platném ke dni vyhlášení  
veřejné zakázky

**Zadavatel:**

**MĚSTO DOMAŽLICE**

sídlo: Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20

jednající: Ing. Miroslavem Machem, starostou

IČO: 00253316

**Dotaz ze dne 1. 6. 2015**

1. Ve výkazu výměr v části Etapa 3 – ubytovna, oddíl 94 – lešení a stavební výtahy, položka 88 příplatek k lešení. Zde je ve výpočtu uvažováno se 3 dny použití, je tento výpočet správný? Nebylo uvažováno se 3 měsíci? (v popisu položky se počítá se dny).
2. V technické specifikaci na vrata je požadavek na součinitel prostupu tepla max.  $U=1,3W/m^2k$  – dle našich informací se na tuto hodnotu u garážových rolovacích automatických vrat nedostaneme, dostaneme se na hodnotu  $U=4,7$ , je možné upravit požadavek na součinitel prostupu tepla?
3. U specifikace vrat je v poznámce uvedeno – zajištění vratového křídla pomocí mechanické zástrčky (do svislé zárubně) - co je tím myšleno, je možné zaslat podrobnější popis?

**Odpověď**

1. Oceňte dle zadávací dokumentace
2. Požadavky zadávací dokumentace jsou závazné.
3. Tím je myšleno že při mechanickém otevření vrat je požadavek na zajištění těchto vrat v otevřené a bezpečné poloze.

Domažlice 4. 6. 2015

MĚSTO DOMAŽLICE  
okres Domažlice  
23

Ing. Miroslav Mach  
starosta