

Dodatečná informace č. 2 k otevřené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

„Domažlice, U nemocnice č.p. 579 - Zateplení objektu městského úřadu“
realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zadavatel:

MĚSTO DOMAŽLICE

sídlo: Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20

jednající: Ing. Miroslavem Machem, starosta

IČ: 00253316

Vážení,

dne 11. 6. 2015 se konala prohlídka staveniště výše uvedené stavby. Na prohlídce staveniště byly vzneseny dva dotazy.

Dotaz č. 1

Jakým způsobem se bude zateplovat přes kamenné obložení na fasádě objektu? Kamenné obložení zůstane pod fasádou nebo bude odstraňovat?

Odpověď:

Kamenný obklad bude ponechaný, TI se kotví přes něj.

Dotaz č. 2

Foukaná tepelná izolace s lambdou $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$ neexistuje? Je možné ji nahradit izolací s jinou λ o větší tloušťce?

Odpověď:

Je možné použít větší tl.izolace tak, aby výsledné U odpovídalo.

Domažlice 12. 6. 2015



Ing. Miroslav Mach
starosta