

Dodatečná informace č. 3 k otevřené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

**„Domažlice, U nemocnice č.p. 579 - Zateplení objektu městského úřadu“**  
realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zadavatel:

MĚSTO DOMAŽLICE

sídlo: Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20

jednající: Ing. Miroslavem Machem, starosta

IČ: 00253316

Dotaz ze dne 12. 6. 2015

Dle výrobců v oboru foukaných izolací není na trhu v ČR materiál, který by splňoval požadavek na  $\lambda = 0,035$ . Prosíme o vyjádření jak toto řešit. Je možné navýšit tloušťku zateplení aby byly dodrženy izolační vlastnosti

Odpověď:

Je možné použít větší tl. izolace tak, aby výsledné U odpovídalo.

Domažlice 16. 6. 2015



Ing. Miroslav Mach  
starosta