

Dodatečná informace č. 5 k otevřené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

**„Domažlice, U nemocnice č.p. 579 - Zateplení objektu městského úřadu“**  
realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zadavatel:

MĚSTO DOMAŽLICE

sídlo: Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20

jednající: Ing. Miroslavem Machem, starosta

IČ: 00253316

Dotaz ze dne 20. 6. 2015

prosím o vysvětlení položky č.34 "Montáž + dodávka EPS pro plochou střechu tl. 160mm  
lambda=0,035" na akci Domažlice, U nemocnice 579 - Zateplení objektu městského úřadu.


V TZ není nikde vysvětleno. Bude to jen polystyrén "nasucho" položený pod bednění střechy, nebo  
je to kašírovaný polystyrén?

Odpověď:

Jedná se o pokládku kašírovaného polystyrénu včetně ukotvení k podkladu.

Domažlice 24. 6. 2015

MĚSTO DOMAŽLICE  
okres Domažlice  
23

  
Ing. Miroslav Mach  
starosta