



SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ
(DVOU) ZASUVKA DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÁ
VÝVOD PRO SVÍTIDLO STROPNÍ
NÁSTĚNNÉ

VÝŠKA VYPINAČŮ cca 1,2m NAD PODLAHOU
VÝŠKA ZASUVEK 0,3m NAD PODLAHOU
VÝŠKA NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL 2,1m NAD PODLAHOU

ELINSTALACE SE PROVEDE KABELY TYPU CYKY
KABELY SE ULOŽÍ POD OMÍTKU
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKEM SE PROVEDE DLE ČSN 33 2000-4-41
AUTOMAT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ OCHR.POSPOJENÍM
DOPLŇKOVÁ PROUD.OCHRANÍCÍ

3+PEN ~50Hz 3x230/400V TN-C-S

LIST č. LISTU	1	Situční schéma - ELINSTALACE 1.PP	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 1534/08/13
OBJED. PO	1534	AKCE	VÝKRES ČÍSLO: E-221
PROJEKT	Ing. HETTLER	REKONSTRUKCE OBJ. č. 1 - "MKS" DOMÁCNICE	
DATA	06/2015	INVESTOR	
PROJEKTANT	Ing. HETTLER	PROJEKTANT	

Rekonstrukce objektu č. 1 - "MKS" v Domálicích stavební úpravy v 1.NP a 2.NP objektu
projekt pro provedení stavby

návrh: Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Vladimír Nádler Ing. arch. Martin Březina	ZAKÁZKA Rekonstrukce objektu č. 1 - "MKS" v Domálicích stavební úpravy v 1.NP a 2.NP objektu	MEPRO s.r.o. architektonický atelier mno. představení: 97286 162 05 Praha 6
SOVĚTAČ: Ing. arch. arch. KUBIŠKA	pro objektové Město Domálice se sídlem Domálice, náměstí Míru č. 1	pro provedení stavby
DVOU DOKUMENTACE	GPS	DATUM červen 2015
MĚŘÍTKO KOTOUVANO V	1:50 mm	ARCH. ČÍSLO 10-04/15
	OBSAH PŮDORYS 1.PP	03