

2.NP

vybourání - nové okno

dozdivka nové okno

4ks ELINSTA.KRABICE POD STROP
(PŘIPOJENÍ ŽALUZII)
UPŘESNÍ DODAVATEL ZAŘÍZENÍ

ŽALUZIE NA DÁLK.OVL.

okna opatřit stmív.
žaluziemi na dálk.
ovládání

ÚT

okna opatřit stmív.
žaluziemi na dálk.
ovládání

ÚT

okna opatřit stmív.
žaluziemi na dálk.
ovládání

ÚT

okna opatřit stmív.
žaluziemi na dálk.
ovládání

dozdivka nové okno

MALÝ SÁL
2.06

doplnění parket

SPÍNAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ
(DVOJ.) ŽASUJKA DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÁ
VÝVOD PRO SVÍTIDLO STROPNÍ
NÁSTĚNNÉ

VÝŠKA VYPÍNAČŮ cca 1,2m NAD PODLAHOU
VÝŠKA ŽASUVEK 0,3m NAD PODLAHOU
VÝŠKA NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL 2,1m NAD PODLAHOU

ELINSTALACE SE PROVEDE KABELY TYPU CYKY
KABELY SE ULOŽÍ POD OMÍTKU

OCHRANA PŘED NEBOJITKEM SE PROVEDE DLE ČSN 33 2000-4-41
AUTOMAT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ OCHR.POSPJOJENÍM
DOPLŇKOVÁ PROUD.CHRAŇAČI

3+PEN ~50Hz 3x230/400V TN-C-S

LIST č. 1 ÚSTNÍ	Situční schéma - ELINSTALACE 2.NP			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 1534/08/13 VÝKRES ČÍSLO: E-222
OBJEDNÁVATEL: Ing. arch. Vladimír Hladký	ZAK.ČÍSLO: 1534	AKCE: Rekonstrukce objektu č.1 - "MKS" Domazlice		
PROJEKTOVATEL: Ing. HETTERER L.	DATAUM: 06/2015	INVESTOR: Město DOMAZLICE, nám.Míru č.1		

Rekonstrukce objektu č.1 - "MKS" v Domazlicích stavební úpravy v 1.NP a 2.NP objektu
projekt pro provedení stavby

INVESTOR: Ing. arch. Ivan Blahuta Ing. arch. Vladimír Hladký Ing. arch. Martin Hložek	ZAKÁZKA: Rekonstrukce objektu č.1 - "MKS" v Domazlicích stavební úpravy v 1.NP a 2.NP objektu pro provedení stavby	MEPRO s.r.o. architektonický atelier ul.Obč. Před zastávkou čp.208 162 00 Praha 6 Červen 2015
SOVĚTOVATEL: Ing. arch. JUDr. Miroslav LEBEZNÝ	PROJEKTOVATEL: Ing. HETTERER L.	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 10-04/15
PROJEKT: MĚŘITÝM MĚŘITÝM MĚŘITÝM	PROJEKT: MĚŘITÝM MĚŘITÝM MĚŘITÝM	03