

NA OBJEKTU SE PROVEDE JÍMACÍ HŘEBENOVÁ SOUSTAVA
JÍMACÍ VEDENÍ SE POVEDE PO HŘEBENI STŘECHY
NA JÍMAČ SE PŘIPOJÍ OPLECHOVÁNÍ STŘECHY (KOMÍNA ,ATIKY) A OKAPOVÉ SVODY
PŘIPOJENÍ NA ZEMNIČ SE PROVEDE PŘES ZKUŠEBNÍ SVORKY

PODPĚRKY VEDENÍ SE ZVOLÍ PODLE POUŽITÉ KRYTINY STŘECHY

ZEMNIČE SE POUŽIJÍ STROJENÉ – ZEMNÍCÍ TYČE

HROMOSVOD – třída LPS II

SP – SVORKA PŘIPOJOVACÍ
SS – SVORKA SPOJOVACÍ
SO – SVORKA OKAPOVÁ
SZ – SVORKA ZKUŠEBNÍ
OU – OCHRANNÝ ÚHELNÍK
ZT – ZEMNICÍ TYČ
JT – TYČOVÝ JÍMAČ
(2) SVOD č.

LIST C.: 1 LISTU: 1	**OCHRANA PŘED BLESKEM**		ARCHIVNI CISLO: **1725/06/15**
projekty ELEKTRO Ing.HETTNER Lad. Hřebečská 2632,27201 KLADNO tel.312 245 508	OBJ.C.,PJ: ELEKTRO	ZAK.CISLO: 1725	AKCE: REKONSTRUKCE OBJ.BÝV.JESLÍ NA DZR	VYKRES CISLO: **E04**
	PROVEDL: ing.HETTNER lad.	DATUM: 03.07.2015	INVESTOR: město Domažlice	

Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích,
Benešova čp.97 na Domov se zvláštním režimem

Projekt pro provedení stavby

NAVRHL *Ing. arch. Ivan Březina* *Ing. arch. Martin Březina* *Ing. arch. Václav Matějka*	*ZAKÁZKA* *Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova čp.97 na Domov se zvláštním režimem* *Dokumentace pro provedení stavby*	**MEPRO s.r.o.** **architektonický ateliér** *nám. Před bateriemi 912/6* *162 00 Praha 6*
SCHVÁLILDipl.ing.arch. I.BŘEZINA		*MEPRO*
DRUH DOKUMENTACE DPS	*OBSAH*	*DATUM* 07/2015
MĚŘÍTKO 1 : 100	*Půdorys střechy*	*ARCH. ČÍSLO* **18-06/2015** **05**
KÓTOVÁNO V mm		