

Dodatečná informace č. 1 k otevřené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
„Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97 na Domov se zvláštním režimem“

realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění v platném ke dni vyhlášení veřejné zakázky

Zadavatel:

MĚSTO DOMAŽLICE

sídlo: Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20

jednající: Ing. Miroslavem Machem, starostou

IČO: 00253316

Dotaz ze dne 16. 2. 2016

- 1) Žádáme o vyjádření z jakého důvodu je zvolena tloušťka cementotřískové desky pro provětrávanou fasádu 22mm. Montážní návody pro tyto desky hovoří o 10mm- 12mm. Domníváme se, že zvolená tloušťka by byla v celkové ploše příliš těžká.
- 2) Bude systém provětrávané fasády i v prostorách mezi okny na severní fasádě?
- 3) Jaká je požadována barva oken? Ve výpisech prvků se hovoří o vápenitém dubu a v TZ je barva mahagonová.
- 4) Trvá zadavatel na povrchu vnitřních dveří v dýze? Je možná záměna za CPL? Dle našeho názoru by byla vhodnější i levnější.

Odpověď:

- 1) Změna oproti projektové dokumentaci. Tloušťka cementotřískových desek se mění z 22 mm na 12 mm!

Toto označení se objevuje na výkresech č.06 - řezy A - A' a B - B'

č.09 - pohled jižní

č.10 - pohled severní

č.11 - pohled západní a východní

rovněž v sekci u vybraných detailů č.3, č.10 a č.11

Specifikace a výkaz výměr se měnit nebude.

- 2) Na části objektu - mezi okny nebude použit systém provětrávané fasády.
- 3) Barva oken bude dle technické zprávy mahagonová, ale před výrobou bude odsouhlasena architektem a investoerem na vzorku okna.
- 4) Ano, vnitřní dveře budou v dýze, tak jak je uvedeno v projektu.

Ing. Miroslav Mach, v. r.
starosta

Domažlice dne 18. 2. 2016