

Dodatečná informace č. 5 k otevřené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

**„Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97 na Domov se zvláštním režimem“** realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

**Zadavatel:** MĚSTO DOMAŽLICE  
sídlo: Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20  
jednající: Ing. Miroslavem Machem, starostou  
IČO: 00253316

**Dotaz ze dne 25. 2. 2016**

- ve skladbách podlah kromě P3 je uvedena samonivelační hydroizolační hmota. Proč? Když se nejedná o mokré prostory
- ve skladbě P6a je dokonce navržena samonivelační hydroizolační hmota aplikovaná na separační PE fólii – to je nereálné
- přírodní linoleum není vůbec specifikované – minimálně jakou tloušťku
- vytažený sokl z přírodního linolea – do jaké výšky, jak zakončit litou nebo akrylem?

**Odpověď:**

- v pokojích a ostatních prostorách bude docházet k většímu znečištění a častějšímu mytí podlahy atd., proto je v projektu uvedena samonivelační hydroizolační hmota.
- byl upraven výkaz výměr a ve skladbě P6 a P6a se neuvažuje PE folie.
- ve stavební části ve složce a specifikace a parametry jsou uvedeny na straně 6 všechny potřebné informace o materiálu tl. 2,5mm.
- výška soklu je uvedena na výkresech v. 150 mm a bude zakončena plastovou lištou.

Domažlice dne 9. 3. 2016

Ing. Miroslav Mach v. r.  
starosta