



TABULKA MÍSTNOSTÍ - 1.NP							
č.	účel místnosti	m²	č.p.	podlaha	stěny	strop	pozn.
3.01	BALKON	37,12	-	přírodní lino	omítka+malba	omítka+malba	sokl v.150mm
3.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,87	-	přírodní lino	omítka+malba	omítka+malba	sokl v.150mm
3.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,62	-	přírodní lino	omítka+malba	omítka+malba	sokl v.150mm
3.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,40	-	přírodní lino	omítka+malba	omítka+malba	sokl v.150mm
3.05	STROJOVNA VZT	5,88	-	betonová mazanina	omítka+malba	omítka+malba	sokl v.150mm

Legenda EPS:

- Ústředna EPS
- Obslužné pole požární ochrany
- Klíčový trezor
- Optická signalizace, zábleskový maják
- Požární hlásič kombinovaný
- Požární optický hlásič
- Požární tlačítko
- Požární lineární hlásič – přijímač
- Požární lineární hlásič – vysílač
- Modul vstupů a výstupů na kruhové lince
- Akustická signalizace požáru
- Optická signalizace požáru
- Pomocný zdroj napájení
- Požární uzávěr
- Požární klapka
- Přidržený dveřní magnet
- Stoupající vedení
- Klesající vedení
- Průběžné rozbíhající vedení

LEGENDA POPISU EPS:  
1/01/01  
1  
/01  
/01  
POŘADOVÉ ČÍSLO ÚSTŘEDNY  
POŘADOVÉ ČÍSLO LINKY V ÚSTŘEDNĚ  
POŘADOVÉ ČÍSLO REPRODUKTORU NA Lince

NA PŮDĚ NAD VELKÝM SÁLEM BUDOU INSTALOVÁNY HLÁSIČE Z LINKY č. 2 77; 78; 79 a 80

±0,000 = 428,30 m.n.m. (Bpv)

Rekonstrukce objektu MKS Domažlice - změna dispozic a stavební úpravy v objektu a úprava řešení VZT a MaR, úpravy projektu slaboproudu v MKS. úprava řešení PbŘ v MKS, úprava narženého řešení hygienického zařízení a dílčí úpravy silnorpodu v MKS

NAVRHL Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Václav Matějka Ing. arch. Martin Březina	ZAKÁZKA Rekonstrukce objektu MKS v Domažlicích stavební úpravy pro provedení stavby pro objednatele Město Domažlice se sídlem Domažlice, náměstí Míru č.1	MEPRO s.r.o. architektonický ateliér nám. Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6
SCHVÁLIL Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA	OBSAH PŮDORYS BALKON - DIVADLO	DATUM ČERVEN 2016
DRUH DOKUMENTACE DPS	ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	ARCH. ČÍSLO 1.7
MÉRITKO 1 : 50		
KÓTOVÁNO V mm		