



LIST Č.: 1	Situční schéma – ELINSTALACE 1.NP	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 1534/06/13
LISTU: 1		
projekt ELINSTAL		
PROJEKTOVATEL: LAD	OBJ. P.: ZAC. ČÍSLO:	AKCE:
PROJEKT: 2022/2021 KAPIT. 04.23.20.30.38	Z. 05.20.16 1534	REKONSTRUKCE v Domozlicích
	PROJEKT: DATUM:	INSTROJ:
	ING. HETTERER L. 06.20.16	PROJEKT DOMAZLICE, Ing.Mrtno č.1
		VÝKRES ČÍSLO: E22.3

3+PEN ~50HZ 3x230/400V TN-C-S

NOVÁ ELINSTALACE SE PROVEDE KABELY TYPU CYKY
KABELY SE ULOŽÍ POD OMÍTKU

OCHRANA PŘED NEB DOTYKEM SE PROVEDE DLE ČSN 33 2000-4-41
AUTOMAT. ODPOJENÍM OD ZDROJE

[illegible]