



NOVÁ ELINSTALACE SE PROVEDE KABELY TYPU CYKY
KABELY SE ULOŽÍ POD OMÍTKU
DOPLNKOVÁ PROUD. CHRÁNIČI
OCHRANA PŘED NEBDOTYKEM SE PROVEDE DLE ČSN 33 2000-4-41
AUTOMAT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ OCHR. POSPOJENÍM

3+PEN ~50Hz 3x230/400V TN-C-S

LISTUJÍCÍ		SITUACNÍ SCHEMA - ELINSTALACE		ARCHIVNÍ OSLUŠ.	
LISTUJÍCÍ	1	OBEC. P.J.	ZAK. OSLO.	AKCE	1534/06/13
PROJEKT	ELINSTAL	Z. 05.2016	1534	REF. OBJ. MKS v Domáckých	VÝKRES OSLO.
PROJEKTANT	Ing. JETTER L.	PROJEKTANT	Ing. JETTER L.	INVESTOR	E22.4

MÁKRA		ZAKÁZKA		MEPRO s.r.o.	
Ing. arch. Ivan Březina	Ing. arch. Václav Malý	Rekonstrukce objektu MKS v Domáckých stavební úpravy		architektonický atelier	
Ing. arch. Martin Březina	Ing. arch. Martin Březina	pro provedení stavby		162 00 Praha 6	
DRUH	DOPLNĚNÍ	DPS	OBSAH	ČERVEN 2016	
MEPRO	1 : 50	mm	mm	13-06/16	
KOTOVÁNÍ V		PUDOKYS BALKON - DIVADLO		05	