

Dodatečná informace č. 1 k otevřené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

„Domažlice, Baldovská č.p. 638 – Zateplení objektu domova pro seniory“

realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zadavatel:

MĚSTO DOMAŽLICE

sídlo: Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20

jednající: Ing. Miroslavem Machem, starosta

IČ: 00253316

Vážení,

dne 8. 8. 2016 se konala prohlídka staveniště výše uvedené stavby. Na prohlídce staveniště byly vzneseny tyto dotazy:

Dotaz č. 1:

Kudy povede přístupová cesta na staveniště?

Odpověď:

Příjezd na staveniště bude zajištěn po komunikaci z ulice Kunešova, staveniště lze zřídit na parcele č. 2311/18 k.ú. Domažlice.

Dotaz č. 2:

Budou stavební práce probíhat za provozu?

Odpověď:

Stavební práce budou probíhat za plného provozu budovy.

Dotaz č. 3:

Jaké budou použity hmoždinky na zateplení?

Odpověď:

Hmoždinky budou zatloukací.

Dotaz č. 4:

Jaké budou požadavky na součinitele prostupu tepla u výplní?

Odpověď:

okna 1,20 W/m²K (jedná se o celé okno o rozměru 1230x1480 mm)

dveře 1,70 W/m²K

Ing. Miroslav Mach

starosta

v.z. JUDr. Zdeněk Novák v. r.

místostarosta

Domažlice 11. 8. 2016