

Dodatečná informace č. 3 k otevřené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

„Domažlice, Baldovská č.p. 638 – Zateplení objektu domova pro seniory“
realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zadavatel:

MĚSTO DOMAŽLICE

sídlo: Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20

jednající: Ing. Miroslavem Machem, starosta

IČ: 00253316

Dotaz č. 1 ze dne 30. 8. 2016

Žádáme Vás o upřesňující informaci ohledně výšky izolace. V technické zprávě je uvedena výška izolace 12 cm, zatímco ve výkazu výměr je výška izolace 16 cm. Dále se požaduje hodnota λ 0,034, což při výšce izolace 12 cm a dané ploše je prakticky nedosažitelné. I zde žádáme o upřesnění.

Odpověď:

Platí tl. dle výkazu výměr 160 mm, λ 0,037 W/mK

Ing. Miroslav Mach v. r.
starosta

Domažlice 2. 9. 2016