

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: **Revitalizace panelových domů v Domažlicích**

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající Ing. Miroslav Mach, starosta

Ev. č. zakázky: Z2017-001613

Dotaz ze dne 6. 2. 2017:

ohledně oken O1 se liší zadání podle objektů - u některých objektů (241-242, 245-246, 247-248, 249-250, 251-252, 255-256, 595-596) je v tabulce oken uveden požadavek na zvukovou neprůzvučnost RW 35 dB, ale u vzhledově stejných oken O1 u ostatních objektů (237-238, 253-254, 243-244, 235-236, 502-504) tento požadavek uveden není. Máme dodržet tuto odlišnost v zadání nebo mají být okna ve všech objektech se stejnými parametry?

Odpověď:

Požadavek na zvukovou neprůzvučnost RW 35 dB budou mít všechna okna se stejnými parametry ve všech objektech.

Dotaz ze dne 6. 2. 2017:

ohledně zábradlí lodžii je z PD patrné akorát, že bude opláštěno perforovaným plechem vč. odstínu - žádáme Vás o doplnění zadání o informaci, o přesně jaký plech se jedná (tl. velikost a rozteč perforací nebo tahokov) a jaká bude přesně jeho nosná konstrukce. Tabulka zámečnických prvků odkazuje na dokument "vybrané detaily" , ale zde zábradlí zkruseno není.

Odpověď: viz příloha

Dotaz ze dne 6. 2. 2017:

ohledně markýzy je z PD (dokument zábradlí a markýzy) patrný akorát rozměr a odstín - žádáme Vás o doplnění zadání o informaci, jaká bude přesně jejich nosná konstrukce a způsob kotvení.

Odpověď: viz příloha

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.
místostarosta

Domažlice dne 8. 2. 2017