

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: **Revitalizace panelových domů v Domažlicích**

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající Ing. Miroslav Mach, starosta

Ev. č. zakázky: Z2017-001613

Dotazy ze dne 9. 2. 2017

1) dle dodavatelů skleněných konstrukcí je u navržených markýz výplň bezpečnostním sklem ESG 1212.4 výrazně těžší než běžně pro tyto účely používané sklo 33.1. , stejně tak vyložení 1,5 m bez svislé podpory (běžně do 1,2m). Je navržené sklo i hloubka markýzy neměnné zadání?

Odpověď:

Ano, rozměry a parametry zůstávají dle projektové dokumentace.

2) prvek K18 - plechová okapnice lodžii je v tabulce prvků nakreslena a popsána tak, jako by se nejednalo o systémový prvek skladby lodžii. Má být tento prvek opravdu atypickým klempířským výrobkem z Pz plechu nebo se má jednat o systémovou hliníkovou okapnici?

Odpověď:

Bude použita systémová hliníková okapnice

3) navržený materiál klempířských prvků - povrchově neupravený Pz plech se nám zdá z hlediska následné údržby a trvanlivosti jako neefektivní. Je toto zadání opravdu požadované?

Odpověď:

U veškerých klempířských prvků ve všech stavebních objektech dochází ke změně materiálu z povrchově neupraveného Pz plechu na Pz plech s povrchovou úpravou poplastování. Veškeré vnější parapety budou provedeny z poplastovaného hliníku. Veškeré změny jsou uvedeny v příloze tohoto vysvětlení. Pro zohlednění ceny ze změnového listu do celkové nabídkové ceny za stavbu je přiložen nový krycí list nabídky, který nahrazuje původní krycí list.

Oprava zadávací dokumentace

Dále zadavatel mění a doplňuje poslední odstavec v části 2.2 Zadávací dokumentace tak, že se nahrazuje tímto novým zněním:

Nové znění odstavce:

Na realizaci projektu bylo požádáno o dotaci v rámci: Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 37, priorita 06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení. Tématický cíl č. 06.2.11.2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Název projektové žádosti: "Revitalizace bytových domů v Domažlicích". Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002049.

Projektová dokumentace byla zpracována na základě výsledků energetických posudků.

(Původní znění posledního odstavce: Na realizaci projektu bylo požádáno o dotaci v rámci: Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 16, priorita 06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení. Název projektové žádosti: "Revitalizace bytových domů Domažlice". Projektová dokumentace byla zpracována na základě výsledků energetických posudků.)

Na základě výše uvedeného byla prodloužena lhůta pro podání nabídek a lhůta pro otevírání nabídek takto:

Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 3. 3. 2017 do 09.00 hodin a termín otevírání obálek s nabídkami původně stanovený na 3. 3. 2017 v 09.15 hodin

a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na **8. 3. 2017 do 09.00 hodin** a termín otevírání obálek s nabídkami na **8. 3. 2017 v 09.15 hodin**.

Přílohou tohoto vysvětlení je změnový list a nový krycí list nabídky.

Ing. Miroslav Mach, v. r.
starosta

Domažlice dne 15. 2. 2017