

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích na domov se zvláštním režimem“

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající Ing. Miroslav Mach, starosta

Dotaz ze dne 9. 5. 2017

DOTAZ č. 1

Zadavatel v zadávací dokumentaci v souboru Specifikace vybavení DZR uvádí u položky 01 „Myčka podložních mís a močových lahví“ mimo jiné i následující požadavky:

- 9+2: devět pevných a dvě rotační trysky se postarají o oplach splňující nejnáročnější hygienické předpisy

Toto konkrétní technické provedení nabízí jeden konkrétní výrobce. Rozumí tomu účastník správně, že zadavatel touto specifikací stanovil nikoli požadavek na konkrétní výrobek, ale minimální požadovanou technickou úroveň? Účastník dodává myčky podložních mís a močových lahví renomovaného evropského výrobce, které jsou vybaveny celkem 13 tryskami, z toho 1 rotační. Jedná se o technicky lepší řešení požadovaného produktu.

Bude zadavatel akceptovat výše uvedené řešení trysek?

ODPOVĚĎ:

Ano, myčka může mít jiný počet trysek, ale musí splňovat stejnou nebo vyšší kvalitu než je uvedeno v katalogu.

DOTAZ č. 2

Zadavatel v zadávací dokumentaci v souboru Specifikace vybavení DZR uvádí u položky 01 „Myčka podložních mís a močových lahví“ mimo jiné i následující požadavky:

- volitelná elektrická ochrana stupně IP44
- volitelný větrák pro sušení a chlazení – zajistí Vám rychlé a maximálně hygienické vysušení a ochlazení obsahu komory pomocí vzduchu, který je přefiltrován HEPA-filtrem (H13)
- volitelné – automatické otvírání dvířek
- volitelná možnost zaznamenávání všech čistých cyklů na USB nebo s výstupem na tiskárnu

Volitelné příslušenství je nutné vyspecifikovat již v zadávací dokumentaci vzhledem k faktu, že tyto parametry se zadávají přímo do výroby a nelze je k přístroji dodatečně instalovat. Zároveň však toto volitelné příslušenství navyšuje cenu přístroje. Cena dodávky však byla v zadávací dokumentaci stanovena jako nejvýše přípustná a uchazeči nemohou tuto cenu překročit.

Chápe účastník správně, že zadavatel volitelné příslušenství nepožaduje?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel požaduje pouze větrák pro sušení a chlazení.

DOTAZ č. 3

Zadavatel v zadávací dokumentaci v souboru Specifikace vybavení DZR uvádí u položky A „Jídelní křeslo stohovatelné“ mimo jiné i následující požadavky:

- **ČALOUNĚNÍ** – Na povrchově dokončenou sed. překližku je přisponkovaný suchý zip, který zaručí snímatelnost čalounění. K čalounění sedadla je použita PUR pěna H3050 tl. 30 mm, která je obalena odnímatelným potahem (**pratelný / nepratelný**). Proti prosáknutí **lze použít nepromokavý materiál Sanapur**, který je umístěn pod svrchním potahem.

Účastník tímto žádá zadavatele o upřesnění požadovaného čalounění, tj. zda požaduje pratelný či nepratelný potah, koženku či jinou potahovou látku a zda požaduje na sedák použití Sanapuru proti prosáknutí.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel požaduje pratelný potah např. Trevira 100% CS a pod svrchním potahem použít nepromokavý materiál Sanapur.

DOTAZ č. 4

Zadavatel v zadávací dokumentaci v souboru Specifikace vybavení DZR uvádí u položky A „Jídelní křeslo stohovatelné“ mimo jiné i následující požadavky:

- **DOPLŇKY** – Křeslo je možné doplnit po domluvě se zákazníkem:
 - držák na hole (barva bílá / černá) – umístění na levém loketníku
 - přídatný stolek (překližka + dřevěné úchyty), připevnění na loketníky, odkládá se ze zadní strany
 - kapsář (látka + sololit pro vyztužení)
 - odnímatelné čalounění na loketníky (látka)
 - kolečka (kov, pouze na přední nohy)

Chápe účastník správně, že požadované příslušenství není součástí veřejné zakázky, není zahrnuto do předpokládané hodnoty a je pouze možné, že si jej zadavatel doobjedná později?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel požaduje jídelní křeslo vybavit držákem holí a kolečky v předních nohou.

DOTAZ č. 5

Zadavatel v zadávací dokumentaci v souboru Specifikace vybavení DZR uvádí u položky B "Polohovací křeslo mechanické" mimo jiné i následující požadavky:

- Čalounění - K překližce jsou přisponkovány gumotextilní popruhy (BeA sponky). Celá překližka je potažena potahovou látkou (koženkou), na kterou jsou přišity suché zipy (pro snímatelné čalounění). K čalounění je použitý molitan H5078 tl. 25 mm a H3050 tl. 30 mm, která je obalena odnímatelným potahem (**pratelný / nepratelný**). Proti prosáknutí **lze použít nepromokavý materiál Sanapur**, který je umístěn pod svrchním potahem.

Účastník tímto žádá zadavatele o upřesnění požadovaného čalounění, tj. zda požaduje pratelný či nepratelný potah, koženku či jinou potahovou látku a zda požaduje na sedák použití Sanapuru proti prosáknutí.

ODPOVĚĎ:

Shodně s odpovědí č. 3. Zadavatel požaduje pratelný potah např. Trevira 100% CS a pod svrchním potahem použít nepromokavý materiál Sanapur.

DOTAZ č. 6

Zadavatel v zadávací dokumentaci v souboru Specifikace vybavení DZR uvádí u položky B "Polohovací křeslo mechanické" mimo jiné i následující požadavky:

- Doplnky (v základní nabídce)
 - držák na hole (barva bílá / černá) - umístění na levé boční sestavě (z pohledu sedícího)
 - přídatný stolek (překlička + dřevěné úchyty), připevnění na loketníky, odkládá se ze zadní strany opěradla
 - kapsář (potahová látka), umístění do přihrádek na suchý zip
- Doplnky (po dohodě se zákazníkem)
 - odnímatelné čalounění na loketníky (molitan N2538 tl. 10 mm, potahová látka)
 - variabilní polštář (Líná pěna, potahová látka fixovaná suchým zipem)

Dále pak jsou v souboru Specifikace vybavení DZR uvedeny položky C "Loketníkové návleky" a D "Polštář".

Chápe účastník správně, že zadavatel požaduje dodání Doplnků (v základní nabídce), tedy držák na hole, přídatný stolek a kapsář jako součást položky B a zároveň Doplnky (po dohodě se zákazníkem), tedy odnímatelné čalounění na loketníky a variabilní polštář jako samostatné položky C a D?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel požaduje držák holí, přídatnou tašku a stolek jako součást položky B, samostatně pak položky C a D jako doplnky položky B – vše v potahové látce použité na položce B.

DOTAZ č. 7

Zadavatel v zadávací dokumentaci v souboru Specifikace vybavení DZR uvádí u položky C "Loketníkové návleky" 20 ks.

Požaduje zadavatel 20 párů loketníkových návleků, nebo 20 ks, tedy 10 párů loketníkových návleků?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel požaduje 20 párů.

DOTAZ č. 8

Zadavatel v zadávací dokumentaci v souboru Specifikace vybavení DZR uvádí u položky E "Odpočinkové trojkřeslo" mimo jiné i následující požadavky:

- Čalounění - Na povrchově dokončené sed. překližky je přisponkovaný suchý zip, který zaručí snímatelnost čalounění. K čalounění sedadla je použita PUR pěna H3050 a H5078 tl. 50 mm, která je obalena odnímatelným potahem (**pratelný / nepratelný**). Proti prosáknutí **lze použít nepromokavý materiál Sanapur**, který je umístěn pod svrchním potahem. Čalounění je řešeno 3 samostatnými polštáři. Opěr. překližky jsou obalena PUR pěnou N2538 tl. 5 mm a potahovou látkou. Z přední strany je našitý po obvodě suchý zip, který zajistí odnímatelnost čalounění. K čalounění opěradla je použita PUR pěna H5078, H3050 a N2538 vše tl. 30 mm. PUR pěna je seříznuta do požadovaného tvaru a potažena netkanou textilií. Na takto připravený čaloun je navlečen **snímatelný návlek z potahové látky** a celé čalounění je připevněno, pomocí suchých zipů, k opěradlu (k očal. opěr. překližce). Čalounění opěradla je taktéž řešeno 3 samostatnými polštáři.

Účastník tímto žádá zadavatele o upřesnění požadovaného čalounění, tj. zda požaduje pratelný či nepratelný potah, koženku či jinou potahovou látku a zda požaduje na sedák použití Sanapuru proti prosáknutí.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel požaduje pratelný potah např. Trevira 100% CS a pod svrchním potahem použít nepromokavý materiál Sanapur.

DOTAZ č. 9

Zadavatel v zadávací dokumentaci v souboru Specifikace vybavení DZR uvádí u položky G "Židlové křeslo" mimo jiné i následující požadavky:

- Provedení - Hladké židlové křeslo se vyrábí v provedení - mont. Materiál kostry - buk. Povrchová úprava a odstín barvy dokončení dle specifikace objednávky zákazníka.

Účastník tímto žádá zadavatele o upřesnění požadované povrchové úpravy a odstínu barvy.

ODPOVĚĎ:

Jídelní křeslo v provedení buk – přírodní (natural)

DOTAZ č. 10

Zadavatel v zadávací dokumentaci v souboru Specifikace vybavení DZR uvádí u položky H "Židle s polstrováním" mimo jiné i následující požadavky:

- Provedení - Židle se vyrábí s hladkým sedadlem i opěradlem v provedení - mont. Materiál kostry buk, dub nebo americký ořech. Povrchová úprava, odstín barvy dokončení a potahová látka (kůže, koženka) dle specifikace objednávky zákazníka.

Účastník tímto žádá zadavatele o upřesnění požadovaného materiálu kostry, povrchové úpravy, odstínu barvy a potahové látky.

ODPOVĚĎ:

Židle v provedení buk – přírodní (natural), potahová látka např. Tana 885 (9% len, 70% polyester a 21% viskóza), oděruvzdornost 46 250 MD.

DOTAZ č. 11

Zadavatel v zadávací dokumentaci v kupní smlouvě v bodě V. Záruka a pozáruční servis uvádí požadavek na záruku za jakost předmětu koupě jako celku i za jakost kterékoliv jednotlivé části předmětu koupě v délce 36 měsíců. V souboru Specifikace vybavení DZR u položek A - Jídelní křeslo stohovatelné, B - polohovací křeslo mechanické, C - Loketníkové návleky, D - Polštář, E - Odpočinkové trojkřeslo, H - židle s polstrováním a I - stůl pevný uvádí zadavatel požadavek na záruční lhůtu 5 let a u položek F - stůl pevný a G - židlové křeslo uvádí požadavek za záruční lhůtu 2 roky.

Standartní záruka na přístroje, které jsou předmětem této veřejné zakázky, je 12 měsíců, u některých položek výrobci nabízejí 24 měsíců. Delší záruka u některých položek není možná, u některých je možná pouze za příplatek. Zadavatel zároveň stanovil cenu zakázky jako nejvyšší přípustnou a její překročení není možné. Na základě znalosti trhu se účastník domnívá, že v této předpokládané hodnotě nebylo zohledněno navýšení ceny za prodlouženou záruční dobu.

Účastník tímto žádá zadavatele, aby sjednotil požadavky na délku záruční doby uvedené v kupní smlouvě a v souboru Specifikace vybavení DZR a zároveň aby zohlednil výše uvedené skutečnosti a připustil nabídky se záruční lhůtou 24 měsíců.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel stanovuje tímto záruku za jakost předmětu koupě jako celku i za jakost kterékoliv jednot. části předmětu koupě v délce 36 měsíců. Zadavatel sděluje, že stanovil cenu zakázky jako nejvyšší přípustnou na základě průzkumu trhu a má za to, že je stanovena správně a dostatečně.

Dotaz ze dne 10. 5. 2017

Prosím o kontrolu sazeb DPH u položek, které nejsou pevně vázány se stavbou. Jsou zde uvedeny snížené sazby DPH, které neodpovídají aktuálnímu daňovému zákonu. Může uchazeč sazby DPH ve výkazu opravit sám?

ODPOVĚĎ:

Zařazení některých položek vybavení Domova se zvláštním režimem do snížené sazby DPH odpovídá Příloze č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Předmětné vybavení je charakteru zdravotnického - představuje zdravotnické prostředky splňující podmínky Přílohy č. 3 - "Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně". Vybavení bude sloužit k potřebám klientů Domova se zvláštním režimem.

Ing. Miroslav Mach v. r.
starosta