


- Č1 - 4873 L/hod KILLO STRATOS 32/1-12
 Č2 - 860 L/hod KILLO STRATOS PICO 25/1-5
 Č3 - 1286 L/hod KILLO STRATOS PICO 25/1-5
 Č4 - 1651 L/hod KILLO STRATOS PICO 25/1-5



- A - I. NP
 B - I. NP ATLETICKÁ DRÁHA
 C - I. NP SOC. ZAŘÍZENÍ
 D - OHŘEVNÁČ VODY

K1-K2 - KONDENZAČNÍ KOTEL BAXI
 LUNA DUO-TEC MP 1.50 / 5,1-45kW/

POZN: KOTLE PŘIPROVIT NA STAV. PLYNOVOD
 70/55°C

| | | | |
|---|--|--|--|
| AKCE DOMAŽLICE - E. KRAŠNOHORSKÉ 373 | | VÁCLAV MEDUNA VM SERVIS UZASTÁVKY 275, 344 01 DOMAŽLICE IČO: 100 54 324 MOB.: 723 403481 PROJEKTY TZB | |
| PROJEKT: V. MEDUNA | | MERITKO | |
| INVESTOR: MĚSTO DOMAŽLICE | | DATUM | |
| ÚSTŘ. VYTÁPĚNÍ - SCHEMA | | / 7. 2015 | |