

Zbyněk Wolf

Vyřizuje: Staviarský 602402494

Naše značka: POS-PD-732/2017
Datum: 15.08.2017

DSP: „Domažlice – přestavba ubytovacího zařízení na sportovní centrum,,

V rámci navrhované stavby jsou navrženy takové stavební úpravy, které vyvolají kolizi se sdělovacím vedením naší společnosti. Tyto kolize budou v rámci stavby řešeny formou překládky a ochrany tras telekomunikačních kabelů provedené ve spolupráci s naší společností.

1. Překládka kabelové trasy je vyvolána prostorovou změnou, přístavba nové budovy. Dochází zde ke kolizi s trasou metalických kabelů.
2. Stávající zemní kabel TCEPKPFLE 15x0,4 vedoucí do čp. 373 se ukončí ze zadní části nové budovy na nové zdi v rozvaděči MIS 1B. Na druhé straně se rovněž odchozí kabel TCEPKPFLE 10X0,4 ukončí ale v rozvaděči MRK 20, dále se mezi těmito novými rozvaděči vnitřním prostorem natáhne chránička a rozvaděče se propojí bytovým kabelem SYKFY 10x2x0,5. Tímto zásahem se nemusí stávající zemní kabel překládat z důvodu výstavby nové budovy.
3. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. si jako majitel dotčeného telekomunikačního zařízení vyhrazuje právo na zajištění vlastní realizace jeho překládky na náklady investora. K zajištění vlastní realizace překládky nás kontaktujte s předstihem 60 dní na tlf. číslu 602402494
4. V rámci realizace překládky i celé stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení dle ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
5. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za podmínky splnění výše uvedených připomínek a Všeobecných podmínek ochrany uvedených ve Vyjádření o existenci SEK č.j.: 500720/17 vydané dne 02.01.2017, nemá námitek k povolení stavby příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.

S pozdravem

Miroslav Staviarský
Specialista provozu sítě
► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
m: +420 602 402 494

