

Městský úřad Domažlice

Odbor životního prostředí

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice

Doručeno: 30.11.2016 09:18:40

Č.j.: MeDO-76490/2016-OSM

listy: 3 přílohy: 1



mudnop16j0800v

Č.spisu: OŽP-10539/2016

Č.j.: MeDO-75428/2016-Aul-DS

Vyřizuje: Aulická, tel.: 379719263

Datum: 25.11.2016

ROZHODNUTÍ

ve věci vydání povolení stavby vodního díla

„Vodovod a kanalizace v obytné zóně Vrbova ul., Domažlice“

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „vodní zákon“, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „správní řád“, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.2 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – dále jen „stavební zákon“, posoudil žádost, kterou podalo

Město Domažlice, IČO 00253316, náměstí Míru č.p. 1, Město, 344 01 Domažlice 1

(dále jen "stavebník") jako účastník řízení podle § 27 odst.1 správního řádu, a postupem podle správního řádu na základě tohoto posouzení

I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst.1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst.1 stavebního zákona pro stavbu vodního díla (dále jen "stavba"):

Vodovod a kanalizace v obytné zóně Vrbova ul., Domažlice

na místě:

Název kraje	Plzeňský kraj
Název obce	Domažlice
Identifikátory katastrálních území	630853
Názvy katastrálních území	Domažlice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 2214, 2221/3, 2221/15, 2221/23, 2378/2, 2380, 2382/1, 2382/17 v katastrálním území Domažlice
Číselný identifikátor vodního toku	10100148
Název vodního toku	Zubřina
Číslo hydrologického pořadí	1-10-02-046-0-00
Vodní útvar	Zubřina od pramene po Zahořanský potok
Říční km vodního toku (konec stavby)	25 km
Přímé určení polohy - (souřadnice X, Y)	nápojení vodovodního řádu :1097763,93; 860310,33 nápojení splaškové kanalizace: 1097753,37; 860486,56 vyústění dešťové kanalizace: 1097756,52; 860479,46

Jedná se o stavbu:

Vodovodní řady

Druh vodovodního řadu

zásobovací síť

Celková délka řadů

vodovodní řad „1“ z PE 100 De 110 v dl. 76 m,
De 90 v dl. 116 m,
řad 1-1 z PE 100 De 110 v dl. 8 m

Stavby vodovodních řadů a objektů včetně
úpraven vody

vodovodní řady zásobovací sítě

Příslušnost k systému vodovodu

místní

Odběry pro pitné účely

zásobování obyvatelstva

Stoková síť

Druh stokové sítě

gravitační

Celková délka stok

dešťová kanalizační stoka - DN 250, SN10 v dl. 191 m,
splašková kanalizační stoka - PP DN 250, SN10 v dl. 208 m
9

Počet kanalizačních šachet

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně

čistíren odpadních vod

stoková síť

Kanalizační soustava

kanalizace pro veřejnou potřebu

Charakter kanalizační soustavy

oddílná - splašková a dešťová

II. stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby

podle ustanovení § 15 odst.3 vodního zákona a 115 odst.1 stavebního zákona :

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala Ing. Jitka Kovaříková; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 153 odst. 3 stavebního zákona.
3. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zjistit, zda se na staveništi nenachází vedení technického vybavení a v případě jejich existence dohodnout se správcí těchto zařízení jejich ochranu, resp. přeložení.
4. Stavbu vodních děl musí provést osoba oprávněná k provádění staveb vodních děl. Jméno (název) a sídlo této osoby bude před zahájením stavby písemně ohlášeno vodoprávnímu úřadu.
5. Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky a podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů -

a) MěÚ Domažlice, ochrana přírody, koordinované závazné stanovisko ze dne 21.7.2016

- Kácení dřevin, jejichž obvod kmene ve výšce 1,3 m je větší jak 80 cm nebo výměra jejich souvislého porostu překračuje 40 m², je nutno předem projednat ve smyslu § 8 odst.(1) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") se zdejšími odborem životního prostředí . Ostatní zájmy chráněné zákonem nebudou dotčeny.

b) vyjádření správců inženýrských sítí, které jsou přílohou tohoto rozhodnutí.

c) Chodské vodárny a kanalizace, a.s., vyjádření ze dne 20.5.2016

- Stavba vodovodního řadu a kanalizačních stok bude probíhat dle technických požadavků, které určuje č. 274/2001 Sb. a stanoví prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb.
- Vlastní napojení navrhovaného vodovodního řadu na stávající veřejný vodovod a navrhovaných kanalizačních stok na stávající veřejnou kanalizaci bude provádět naše firma, jako provozovatel zařízení, a to na základě objednávky investora stavby. Nebo bude akcí provádět odborně způsobilá firma na provádění VH staveb. V takovém případě budou veškerá napojení na zařízení v naší správě předána před zahrnutím zástupci naší a.s.. Z této přejímky bude učiněn písemný záznam, který bude předložen při kolaudaci stavby.

- Souběh a křížení vodovodního a kanalizačního potrubí s ostatními podzemními zařízeními musí odpovídat normě prostorového uspořádání sítí dle ČSN 73 6005 a musí být v souladu s § 12 zákona č. 274/2001 Sb.
- Po dokončení stavby provede stavebník s naší společností protokolární předpřejímku stavby. Bez tohoto dokladu nebude ze strany naší a.s. vydán souhlas ke kolaudaci stavby.

d) Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, ÚO Domažlice, souhlasné závazné stanovisko ze dne 17.6.2016

- Při provádění stavby musí být zachován volný průjezd pro požární techniku a dodrženo nařízení Plzeňského kraje (dále PK) č. 2/2011 ze dne 11.5.2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území PK jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a č. 1/2011 (požární poplachový řád) ze dne 11.5.2011.
 - V případě narušení zdrojů požární vody musí být tyto uvedeny do původního stavu včetně příjezdových komunikací.
 - Při ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb, doložit doklad o kontrole provozuschopnosti vnějších odběrných míst požární vody.
6. S veškerými odpady, které vzniknou během realizace stavby musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcími vyhláškami, zvláště vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
7. Kontrola provádění stavby bude prováděna následujícími způsoby:
- běžná denní kontrola bude prováděna technickým dozorem investora přímo na stavbě. O kontrole budou prováděny záznamy do stavebního deníku
 - pravidelné kontrolní dny stavby budou svolané technickým dozorem investora dle průběhu prací. Na kontrolní dny bude zván zástupce vodoprávního orgánu
 - kontrolu veškerých částí stavby před jejich zakrytím, tlakové zkoušky, zkoušky vodotěsnosti potrubí, bude provádět technický dozor investora na vyzvání zhotovitele. O průběhu a výsledku zkoušek budou prováděny záznamy do provozního deníku, s odvoláním na příslušné protokoly o zkouškách
8. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.

III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

Stavebník předloží žádost a doklady dle vyhl.č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

K této žádosti bude rovněž doloženo:

- výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během stavby
- protokol o provedené zkoušce vodotěsnosti stok
- protokol o provedené tlakové zkoušce vodovodního potrubí
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu
- zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy včetně polohopisných souřadnic X,Y v systému S-JTSK
- zápis o předání a převzetí stavby včetně pozemků pro stavbu
- zápis o zpětném převzetí sítí v prostoru staveniště od jejich správců
- rozbor vzorku pitné vody ve smyslu § 4 odst.2 písm. a) vyhl. č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- doklad o výsledku jednání s archeologem
- doklady o likvidaci odpadů

IV. ukládá stavebníkovi oznámit

min. 14 dní před zahájením stavby:

- termín zahájení stavby
- název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět

V. stanovuje termín pro dokončení stavby:

30.10.2018

Odůvodnění:

Dne 13.10.2016 podal žadatel žádost o vydání stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- stanovisko správce povodí ze dne 23.6.2016
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, pracoviště Domažlice ze dne 4.7.2016
- územní rozhodnutí vydané odborem výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice ze dne 24.2.2016 a souhlas podle § 15 odst. 2 cit. stavebního zákona ze dne 31.10.2016
- koordinované závazné stanovisko vydané MěÚ Domažlice dne 21.7.2016
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územní odbor Domažlice ze dne 17.6.2016
- vyjádření Chodských vodáren a kanalizací, a.s. ze dne 20.5.2016
- vyjádření správců inženýrských sítí
- doklady o vlastnických právech k pozemkům a nemovitostem
- 2x projektová dokumentace, kterou zpracovala Ing. Jitka Kovaříková, odborná způsobilost v oboru vodohospodářské stavby - číslo 0200222

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 21.11.2016 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Jelikož nebyly shledány ani žádné jiné důvody, bránící povolení, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jiří Matějůs, Marta Matějůsová, Olga Forstová, PhDr. Blanka Psutková, Lenka Váchalová, Václav Šimák, Marie Šimáková

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost:
Lenka Aulická

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)
Město Domažlice, nám. Míru 1, 344 01 Domažlice

ostatní účastníci (dodejky)

Jiří Matějús, Vrbova č.p. 373, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1
Marta Matějúsová, Vrbova č.p. 373, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1
Olga Forstová, Vrbova č.p. 662, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1
PhDr. Blanka Psutková, Plaská č.p. 1346/55, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Lenka Váchalová, Vrbova č.p. 399, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1
Václav Šimák, Vrbova č.p. 597, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1
Marie Šimáková, Vrbova č.p. 597, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1
Chodské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: swzunqd
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dotčené orgány

Městský úřad Domažlice, odbor výstavby, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice 1
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Domažlice, IDDS: samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, IDDS: p36ab6k

Příloha

- kopie vyjádření správců inženýrských sítí

(po nabytí právní moci):

- ♦ ověřená projektová dokumentace stavby
- ♦ štítek „Stavba povolena“