


ULOŽENÍ KABELU – CHODNÍK RÝHA 350/400mm



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TNC
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2
ZÁKLADNÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-3 : AB8, VENKOVNÍ



ING. ANTONÍN SPEIERL
nám. Míru 141, Domažlice
tel.603218475 e-mail: speierl@centrum.cz

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		
	Ing. Speierl	Ing. Speierl	Ing. Speierl		
KRAJ	Plzeňský	MÍSTO	Domažlice	FORMÁT	1 x A4
OBJEDNATEL	Město Domažlice, Náměstí Míru 1, Domažlice 344 20			DATUM	IV/2016
OBYTNÁ ZÓNA VRBOVA ULICE V DOMAŽLICÍCH				ÚČEL	PDS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	
				MĚŘÍTKO	-
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ELEKTROINSTALACE - ULOŽENÍ KABELŮ B-B					03