

VED. PROJEKTANT		VÝRAKOVÁV		KRESEL	
	Ing. Speierl		Ing. Speierl		Ing. Speierl
KRAJ		Právník	MÍSTO	FORMÁT	
ORDINÁTEL		Místo Donatice, Nemetská 141, 1. Donatice 344 20	Donatice	DOKLAD	
VRBOVA ULICE V DOMAŽLICÍCH		OBSTAVBA		DOKLAD	
				DOKLAD	
				DOKLAD	
SÚ 401 - VĚRNÉ OSVĚTLENÍ		SITUACE		MĚRITVO	
				1:250	
				01	

ING. ANTONIN SPEIERL
nám. Míru 141, Domažlice
tel: 602318475 e-mail: speierl@ednium.cz



UPOZORNĚNÍ :
STAVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU V SITUACI ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ.
PŘED ZAČETÍM VEŠKERÝCH PRACÍ NECHAT VEŠKERÁ VEDENÍ OD SPRÁVČŮ SÍTI VYTVOŘIT
A DOBRŮŽOVAT JEJICH POKRYV BĚHEM STAVBY !

- LEGENDA:**
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
 - VODOVOD
 - PLYNOVOD NTL
 - SÍLOVÉ VEDENÍ NN
 - SÍLOVÉ VEDENÍ VN
 - SÍLOVÉ VEDENÍ VN – VZDUŠNÉ
 - SÍLOVÉ VEDENÍ VEDENÍ SEK
 - VĚRNÉ OSVĚTLENÍ

SVÍTIDLO – PHILIPS SGG101 1x50W–IP670W NR
VODIC FÁZE 10 – UZEMNĚNÍ STOŽÁRŮ, VĚRNO V SOUBĚHU S KABELOVÝMI ROZVODY
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3FÁZEV, AC 50Hz, 400/230V, TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NÁSTUPNÍM DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.2
ZÁKLADNÍ AUTOMATICKÁ OCHRANA OD ZPŘÍČE VE STANOVENÉM ČASE
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000–3 : ABB, VENKOVNÍ

- LEGENDA:**
- ROZVODY VĚRNÉHO OSVĚTLENÍ – KABEL CYK–J 4x10 – 240m
 - PŘÍPOJKA VĚRNÉHO OSVĚTLENÍ – Z REZERVY CYK–J 4x10
 - OCHRANOVÁ TRUBKA PE pr.110mm – 6m
 - OCHRANOVÁ TRUBKA PE pr.40mm – 220m

- 01 – OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SV6/3, SVÍTIDLO MALAGA 70W
- 02 – OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SV6/3, SVÍTIDLO MALAGA 70W
- 03 – OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SV6/3, SVÍTIDLO MALAGA 70W
- 04 – OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SV6/3, SVÍTIDLO MALAGA 70W
- 05 – OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SV6/3, SVÍTIDLO MALAGA 70W
- 06 – OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SV6/3, SVÍTIDLO MALAGA 70W
- 07 – OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SV6/3, SVÍTIDLO MALAGA 70W
- CELKEM NOVĚ INSTALOVÁNO 0,49kW

