



NÁPISY: S1-ČERPADLO ÚT (R-0-Aut)
S2-ČERPADLO VZT R-0-Aut)
H1-ROZVADĚČ POD NAPĚTÍM

ROZVADĚČ RAN 8204, xvxl 800x2000x400mm, IP54
PŘÍVOD I VÝVODY HOREM
OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
DLE ČSN 33 2000-4-41

NAVRHL ING BURE	ZAKÁZKA "Dostavba Pivovaru" Kulturní centrum Domažlice ul. Komenského č.p.10, Týnské předměstí, Domažlice	ING MICHAL BURE RADLICKÁ 102/2730 tel.251556496
SCHVÁLIL ING BŘEZINA		
DRUH DOKUMENTACE DPS	OBSAH MĚŘENÍ A REGULACE NÁVRH ROZVADĚČE D1	DATUM leden 2017
MĚŘÍTKO		ARCH. Č.
KÓTOVÁNO V		MR08