


# OBECNÝ DETAIL PODLAHOVÉ VPUSTI (VP50)

OSAZENÍ PODLAHOVÉ VPUSTI  
S VODOROVNÝM ODTOKEM A IZOLAČNÍ  
SOUPRAVOU NA STĚRKOVÉ HI


SKLADBA NAZNAČENA POUZE SCHEMATICKY  
SKUTEČNÉ SKLADBY VIZ STAVEBNÍ ČÁST !

- 1 PODLAHOVÁ VPUST S VODOROVNÝM ODTOKEM DN 50 (SE SIFONEM Primus)
- 2 IZOLAČNÍ SOUPRAVA HL83.M S MONTAPLAST B-FÓLIÍ PRO NAPOJENÍ NA STĚRKOVOU HYDROIZOLACI
- 3 PLAST. NÁDSTAVEC Ø 110 MM S NEREZ RÁMEM 121x121 MM  
+ NEREZOVOU MŘÍŽKOU 115x115mm (RÁM + MŘÍŽKA V PROVEDENÍ NEREZ V4A –  
VHODNÁ DO PROSTOR KOLEM BAZÉNŮ
- 4 NETĚSNÁ ÚROVEŇ UMOŽŇUJÍCÍ ODVODNĚNÍ VRSTVY



KOMPLETNÍ PODLAHOVÁ VPUST  
SLOŽENÁ Z TĚCHTO KOMPONENTŮ:  
TĚLESO VPUSTI: HL510NK  
NEREZ. MŘÍŽKA: HL3110 (MAT. V4A)  
PLAST. NÁST.: HL3210 (MAT. V4A)  
ZÁP. UZÁVĚRKA: HL2000KK  
+ IZOLAČNÍ SOUPRAVA PRO  
STĚRKOVÉ-KONTAKTNÍ HYDROIZ.  
TYPU: HL83.M  
(Hutterer&Lechner)

POZNÁMKA:  
KE SPRÁVNÉMU ZABUDOVÁNÍ VTOKU S NAPOJENÍM NA STĚRKOVOU (ALTERNATIVNÍ) HYDROIZOLACI  
SLOUŽÍ STAVEBNÍ OCHRANNÁ ZÁTKA IZOLAČNÍHO LÍMCE VTOKU, KTERÁ PO ZABETONOVÁNÍ VYTVOŘÍ  
SNÍŽENÉ ULOŽENÍ TĚLESA VTOKU. V TOMTO SNÍŽENÍ JE ULOŽENA IZOLAČNÍ SOUPRAVA, KTERÁ  
NEPŘEKÁŽÍ PŘI KLADENÍ DLAŽBY.



Plavecký bazén  
**DOMAŽLICE**

**STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA**

poloha objektu :		autorizace :		paré :	
stupeň dokumentace:		DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			
část:		D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
objekt:		D.4 VODOVOD, KANALIZACE			
hlavní architekt, autor :		hlavní inženýr projektu :		zodpovědný projektant :	
Ing. arch. Pavel LEJSEK		Ing. Martin LIŠKA		František KADANĚ	
				kreslil: František KADANĚ	
stavebník:		MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p.1, 344 20 DOMAŽLICE			
místo stavby :		PLAVECKÝ BAZÉN A UBYTOVNA DOMAŽLICE, PALACKÉHO 240, 344 01 DOMAŽLICE			
název akce:		<div>PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA</div>			
název výkresu:		<div>DETAIL PODLAHOVÉ VPUSTI (VP50)</div>			
		formát :		2A4	
		datum :		ČERVEN 20	
		stupeň PD :		DPS	
		číslo zakázky :		06/08/DP	
		archivní číslo :		04/08/DP	
		archiv PC :		D.4_3-17_B00_DPS_V00_K	
		měřítko :		č. výkres	
		-		17	