PŮDORYS 1.PP - VODOVOD - II. ČÁST
M 1:75



LEGENDA:

NOVÁ VODOMĚRNÁ SESTAVA - HLAVNÍ PŘÍVOD PITNÉ VODY Z MĚSTSKÉHO VODOVODU

1. ŠOUPĚ S PŘÍRUBAMI DN 80 = HLAVNÍ UZÁVĚR PITNÉ VODY Z MĚSTSKÉHO VODOVODU V OBJEKTU
2. MECHANICKÝ VODOVODNÍ FILTR DN 80 – PŘÍRUBOVÝ – SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM typu: GWO ROTARY MAX 3" – RM 003 (RANDOM)
3. REDUKCE DN 80/DN 50
4. UKLIDŇOVACÍ KUS DN 50 DÉLKY MIN. 300 MM LITINOVÉ POTRUBÍ S PŘÍRUBAMI
5. MĚŘENÍ SPOTŘEBY PITNÉ VODY Z MĚSTSKÉHO VODOVODU – PRO BUDOVU KRYTÉHO BAZÉNU PŘÍRUBOVÝ WOLTMANŮV VODOMĚR DN 50 – PN 16, DO 40°C Qn=15 m3/h
6. UKLIDŇOVACÍ KUS DN 50 DÉLKY MIN. 300 MM LITINOVÉ POTRUBÍ S PŘÍRUBAMI
7. REDUKCE DN 50/DN 80
8. T–KUS + VYPOUŠTĚCÍ ARMATURA – PRO KONTROLU SPRÁVNÉ FUNKCE ZPĚTNÉ KLAPKY
9. ZPĚTNÁ KLAPKA DN 80 – PŘÍRUBOVÁ
10. ŠOUPĚ S PŘÍRUBAMI DN 80
11. T–KUS + VYPOUŠTĚNÍ
12. T–KUS + VYPOUŠTĚCÍ ARMATURA – PRO KONTROLU SPRÁVNÉ FUNKCE ZPĚTNÉ KLAPKY
13. ZPĚTNÁ KLAPKA DN 50
14. KULOVÝ KOHOUT DN 50 (V OTEVŘENÉ POLOZE UZAMČEN – ZAPLOMBOVÁN)
15. T–KUS + VYPOUŠTĚNÍ

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ ROZVOD PITNÉ VODY VEDENÝ V ZEMI V AREÁLU BAZÉNU – PONECHÁVANÝ (ROZVOD PITNÉ VODY Z MĚSTSKÉHO VODOVODU)

STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÝ ROZVOD PITNÉ VODY ZE STÁVAJÍCÍ STUDNY – VRTU

STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÝ ROZVOD STUDENÉ PITNÉ VODY + IZOLACE
MAT. ROZVODU PPR

STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÝ ROZVOD TEPLÉ VODY + IZOLACE
MAT. ROZVODU PPR

STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÝ ROZVOD CIRKULACE TEPLÉ VODY + IZOLACE
MAT. ROZVODU PPR

STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY + IZOLACE
MAT. ROZVODU POZINK. OCEL

NOVÝ ROZVOD STUDENÉ PITNÉ VODY + IZOLACE
MATERIÁL ROZVODU PPR (POTRUBÍ S 3,2 – PN 16)
IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU

NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY + IZOLACE
MATERIÁL ROZVODU PPR (POTRUBÍ STABI 3,2 – PN 20)
IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU
POTRUBÍ STABI – TŘÍVRSTVÁ TRUBKA – VNITŘNÍ POLYPROPYLENOVÁ, TLOUŠŤKA STĚNY JAKO TRUBKA S 3,2 (PN16), SPOJENÁ S HLINÍKOVOU VRSTVOU A NÁSLEDNĚ PŘEKRYTA VNĚJŠÍ POLYPROPYLENOVOU VRSTVOU

NOVÝ ROZVOD CIRKULACE TEPLÉ VODY + IZOLACE
MATERIÁL ROZVODU PPR (POTRUBÍ STABI 3,2 – PN 20)
IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU
POTRUBÍ STABI – TŘÍVRSTVÁ TRUBKA – VNITŘNÍ POLYPROPYLENOVÁ, TLOUŠŤKA STĚNY JAKO TRUBKA S 3,2 (PN16), SPOJENÁ S HLINÍKOVOU VRSTVOU A NÁSLEDNĚ PŘEKRYTA VNĚJŠÍ POLYPROPYLENOVOU VRSTVOU

NOVÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY + IZOLACE
MATERIÁL ROZVODU POZINK. OCEL
IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU

NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY PRO OČISTNÉ SPRCHY + IZOLACE
MATERIÁL ROZVODU: NEREZ. OCEL (GEBERIT MAPRESS) VČETNĚ LISOVANÝCH TVAROVEK
VE VÝKRESU OZNAČENO DN A TAKÉ VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TL. STĚNY
IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU

NOVÝ ROZVOD CIRKULACE TEPLÉ VODY PRO OČISTNÉ SPRCHY + IZOLACE
MATERIÁL ROZVODU: NEREZ. OCEL (GEBERIT MAPRESS) VČETNĚ LISOVANÝCH TVAROVEK
VE VÝKRESU OZNAČENO DN A TAKÉ VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TL. STĚNY
IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU

VX SV XXxX,X — NOVÉ STOUPAJÍCÍ, PRŮCHOZÍ RESP. KLESAJÍCÍ VEDENÍ VODY
SV – STUDENÁ PITNÁ VODA
TV – TEPLÁ VODA
C – CIRKULACE TV

V-požX DN XX — NOVÉ STOUPAJÍCÍ, PRŮCHOZÍ RESP. KLESAJÍCÍ VEDENÍ VODY
POŽ – POŽÁRNÍ VODA

INSTALACE DO STĚNY HSH 19/30 — NOVÝ POŽÁRNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM TYPU: HSH 19/30 SE SKŘÍNÍ (NAPŘ. HASIL)
S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30 M, ø HADICE 19 MM
SYSTÉM S INSTALACÍ DO STĚNY, VELIKOST SKŘÍNĚ 698x698x182 MM,
VÝŠKA STŘEDU SKŘÍNĚ 1300 MM NAD PODLAHOU

SSH–30m — NOVÁ NEREZOVÁ SKŘÍŇ S HADICÍ SLOŽENÁ Z:
- NEREZOVÉ UZAVÍRATELNÉ SKŘÍNĚ ROZMĚRU 650x650x250 MM UMÍSTĚNÉ DO VÝKLENKU VE STĚNĚ MATERIÁL CELÉ SKŘÍNĚ – NEREZOVÁ OCEL TŘ. 316 – CHEMICKY A CHLORU ODOLNÁ VHODNÁ DO PROSTORU VEŘEJNÉHO BAZÉNU
- NAVÍJECÍHO BUBNU UMÍSTĚNÉHO NA VÝKLOPNÉM RAMENI
- MANUÁLNĚ OVLÁDANÉHO KULOVÉHO KOHOUTU DN 25
- TVAROVĚ STÁLÉ HADICE JMENOVITÉ SVĚTLOSTI DN 19 MM, DÉLKY 30 M
- SPRCHOVÉ UZAVÍRATELNÉ PROUDNICE

HADICE S UVEDENÝMI KOMPONENTY URČENA K OPLACHU PODLAHY

ZAŘÍZENÍ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE – SCHÉMATICKÉ ZAKRESLENÍ
VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD S NÁZVEM: D.10 – BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE

IZOLACE VODOVODNÍCH ROZVODŮ
VEŠKERÉ ROZVODY VODY BUDOU IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ V TLOUŠŤKÁCH DLE DIMENZÍ POTRUBÍ

ROZVOD SV A POŽ VE STĚNĚ, PODLAZE, INSTALAČNÍ ŠACHTĚ ČI POD STROPEM

VEŠKERÉ ROZVODY SV A POŽ BUDOU IZOLOVÁNY TEP. IZOLACÍ NAPŘ. MIRELON PRO TL. 6 MM
U VĚTŠÍCH DN TL. 9 MM

ROZVOD TUV A C VE STĚNĚ, PODLAZE, INSTALAČNÍ ŠACHTĚ ČI POD STROPEM

PP3 20x2,8 ....TL. IZOLACE 9 MM (NAPŘ. MIRELON PRO)
PP3 25x3,5 ....TL. IZOLACE 9 MM (NAPŘ. MIRELON PRO)
PP3 32x4,4 ....TL. IZOLACE 13 MM (NAPŘ. MIRELON PRO)
PP3 40x5,5 ....TL. IZOLACE 20 MM (NAPŘ. MIRELON PRO)
PP3 50x6,9 ....TL. IZOLACE 20 MM (NAPŘ. MIRELON PRO)
PP3 63x8,6 ....TL. IZOLACE 30 MM (IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S AL FOLIÍ)
PP3 75x10,4 ....TL. IZOLACE 30 MM (IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S AL FOLIÍ)
PP3 90x12,5 ....TL. IZOLACE 40 MM (IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S AL FOLIÍ)
PP3 110x15,2 ....TL. IZOLACE 40 MM (IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S AL FOLIÍ)

TLOUŠŤKY IZOLACÍ TUV A C BYLY STANOVENY OPTIMALIZAČNÍM VÝPOČTEM

VÝŠKOVÉ OSAZENÍ VÝTOKOVÝCH ARMATUR MUSÍ RESPEKTOVAT VEŠKERÉ SOUVISEJÍCÍ ČSN !
PŘI MONTÁŽI ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, VÝTOKOVÝCH ARMATUR, SPLACHOVACÍCH NÁDRŽEK,...
NUTNO POSTUPOVAT DLE PŘEDPISŮ A NÁVODŮ VÝROBCE !

NOVÁ NIVELETA 1.NP DĚTSKÉHO BAZÉNKU = 425,64 m.n.m = ±0.140
NIVELETA 1.NP = 425,5 m.n.m = ±0.000
NIVELETA 1.PP = 421,9 m.n.m = –3,600

POZN.:

SPOJOVÁNÍ PPR (PP–3) POTRUBÍ BUDE PROVEDENO POLYFUZNÍM SVAŘOVÁNÍM, SPOJOVÁNÍ POZINK. POTRUBÍ ZÁVITOVÝMI SPOJY
PŘI MONTÁŽI PLASTOVÉHO POLYPROPYLENOVÉHO ČI OCEL. POZINKOVANÉHO POTRUBÍ JE NUTNO DODRŽET PŘEDPIS DANÝ VÝROBCEM POTRUBÍ !!!
HLAVNÍ LEŽATÝ ROZVOD VODY BUDE ZAVĚŠEN POD STROPEM 1.PP
LEŽATÉ ROZVODY BUDOU VEDENY SKRYTĚ POD STROPEM – PŘEVÁŽNĚ V PROSTORU PODHLEDU
SPÁDOVÁNÍ LEŽATÉHO ROZVODU STUDENÉ VODY PITNÉ A POŽÁRNÍ VODY BUDE PROVEDENO VE SKLONU MIN. 0,3 % SMĚREM K HLAVNÍM UZÁVĚRŮM VNITŘNÍHO VODOVODU
ROZVODY TUV A CIRKULACE BUDOU SPÁDOVÁNY VE SKLONU MIN. 0,3 % SMĚREM K PŘÍVODU TUV
PŘIPOJOVACÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO (NENÍ–LI UVEDENO JINAK) V DRÁŽKÁCH VE STĚNÁCH
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE SPÁDOVÁNO VE SKLONU MIN. 0,3 % K VÝTOKOVÝM ARMATURÁM – K NEJVZDÁLENĚJŠÍ VE VĚTVI
JSOU NAVRŽENY JEDNOPÁKOVÉ VÝTOKOVÉ ARMATURY S ROZTEČÍ DLE VÝROBCE NÁSTĚNNÉ ČI STOJÁNKOVÉ V PROVEDENÍ CHROM, VZORKY MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENY ARCHITEKTOVI A INVESTOROVI K ODSOUHLASENÍ !
OSTATNÍ ARMATURY NA ROZVODU VODY – UZAVÍRACÍ, POJISTNÉ, SPECIÁLNÍ BUDOU DODÁNY V PROVEDENÍ MOSAZ TLAKOVÉ ŘADY PN 16
VEŠKERÁ VEDENÍ VODY V OBJEKTU VČETNĚ UZAVÍRACÍCH ARMATUR MUSÍ BÝT VIDITELNĚ OZNAČENA CEDULKAMI, ŠTÍTKY, ...
VEŠKERÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, KONZOLE, ÚCHYTY, ŠROUBY ATD. JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI

VŠECHNY PRÁCE PROVÉST DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH ČSN !
VEŠKERÁ VODOVODNÍ POTRUBÍ VČETNĚ VŠECH ARMATUR MUSÍ VYHOVOVAT NA PN 16 !
POZOR NA KOORDINACI S ROZVODY ELEKTRO, VZT, TOPENÍ, CHLAZENÍ !
POPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY – SPECIFIKACE MATERIÁLU

Plavecký bazén DOMAŽLICE
STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA

OZNAČENÍ	POPIS KOMPLETU	POČET	REFERENČNÍ PŘÍKLAD
3	TLAČNÁ SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE DO ZDI 1/2" S AUTOMATICKÝM UZAVÍRÁNÍM SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S OMEZENOU DOBOU VÝTOKU (30 sec.), PŘEDNASTAVENÝ PRŮTOK 12 l/min., OVLÁDÁNÍ TEPLOTY OTÁČENÍM CHROM. KOVOVÉ HLAVICE, KRYCÍ CHROM. DESKA ø 195 MM S TĚSNÍCÍ PODLOŽKOU, MONTÁŽNÍ NEREZ RAMEČEK, INTEGROVANÉ ZPĚTNÉ KLAPKY, FILTRAČNÍ SÍTKA, SAMOČISTÍCÍ KALIBROVANÁ DRÁŽKA, MATERIÁLY ODOLNÉ VODNÍMU KAMENI, TĚLO Z KVALITNÍ MOSAZI	8 ks	TEMPOMIX 790 927 (Delabie)
4	TLAČNÁ UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S AUTOMATICKÝM UZAVÍRÁNÍM UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S OMEZENOU DOBOU VÝTOKU (15 sec.), NASTAVENÝ PRŮTOK 8 l/min., PERLÁTOR, AB SYSTÉM PROTI BLOKOVÁNÍ VÝTOKU VODY, OVLÁDÁNÍ TEPLOTY POSTRANNÍ PÁČKOU, SAMOČISTÍCÍ KALIBROVANÁ DRÁŽKA, FLEXIBILNÍ HADIČKY Z NEREZ OCELI, INTEGROVANÉ ZPĚTNÉ KLAPKY, MATERIÁLY ODOLNÉ VODNÍMU KAMENI, ANTIVANDAL UPEVNĚNÍ	4 ks	TEMPOMIX2 700 101 (Delabie)
5	UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, PEVNÉ RAMENO O DÉLCE 110 MM A PERLÁTOR, DVOJČINNÁ OVLÁDACÍ PÁKA JE VYBAVENA INTEGROVANÝM EKO–TLAČÍTKEM PRO OMEZENÍ MAXIMÁLNÍHO PRŮTOKU A ZÁROVEŇ I TEPLOTY VODY, KTERÉ LZE ZRUŠIT STISKEM TOHOTO TLAČÍTKA, PROVEDENÍ CHROM F = FLEXIBILNÍ HADIČKY TECHNICKÉ INFORMACE: Eco–průtok při 300 kPa 0.13 l/s Pracovní tlak 50 – 1000 kPa Průtok při 300 kPa 0.2 l/s Teplota vody max. 80 °C Tlaková ztráta při průtoku (0.1 l/s) 80 kPa Třída hlučnosti I (ISO 3822)	14 ks	ORAS VEGA (1810F) (Oras)
6	NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE (NAD VÝLEVKU) S VÝTOKOVÝM OTOČNÝM RAMENEM DÉLKY 300 MM ROZTEČ 150 MM, PROVEDENÍ CHROM TECHNICKÉ INFORMACE: Pracovní tlak 50 – 1000 kPa Průtok při 300 kPa 0.27 l/s Teplota vody max. 80 °C Tlaková ztráta při průtoku (0.2 l/s) 160 kPa Třída hlučnosti 0.2 l/s I (ISO 3822) Třída hlučnosti 0.3 l/s II (ISO 3822)	1 ks	ORAS SAGA (1937Y) + VÝT. RAMENO ORAS (211230) (Oras)
7	SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE DVOJČINNÁ OVLÁDACÍ PÁKA JE VYBAVENA INTEGROVANÝM EKO–TLAČÍTKEM PRO OMEZENÍ MAXIMÁLNÍHO PRŮTOKU A ZÁROVEŇ I TEPLOTY VODY, KTERÉ LZE ZRUŠIT STISKEM TOHOTO TLAČÍTKA. ROZTEČ 150 MM, PROVEDENÍ CHROM TECHNICKÉ INFORMACE: Eco–průtok při 300 kPa 0.13 l/s Pracovní tlak 50 – 1000 kPa Průtok při 300 kPa 0.26 l/s Teplota vody max. 80 °C Tlaková ztráta při průtoku (0.2 l/s) 180 kPa Třída hlučnosti 0.2 l/s I (ISO 3822)	5 ks	ORAS VEGA (1875) (Oras)
8	SPRCHOVÁ SOUPRAVA (RUČNÍ DVOUPOLOHOVÁ SPRCHA, HADICE, TYČ, DRŽÁK SPRCHY, MÝDELNÍK) PROVEDENÍ CHROM ÚPRAVA PROTI USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE!	5 ks	ORAS SENSIVA (350) (Oras)
9	UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, PEVNÉ RAMENO O DÉLCE 110 MM A PERLÁTOR + DLOUHÁ LÉKAŘSKÁ OVLÁDACÍ PÁKA (PRO INVALIDY) PROVEDENÍ CHROM F = FLEXIBILNÍ HADIČKY TECHNICKÉ INFORMACE: Eco–průtok při 300 kPa 0.13 l/s Pracovní tlak 50 – 1000 kPa Průtok při 300 kPa 0.2 l/s Teplota vody max. 80 °C Tlaková ztráta při průtoku (0.1 l/s) 80 kPa Třída hlučnosti I (ISO 3822)	2 ks	ORAS VEGA (1810F) + LÉKAŘSKÁ PÁKA ORAS (159990) (Oras)
11	DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, OTOČNÉ VÝTOKOVÉ RAMENO O DÉLCE 205 MM A PERLÁTOR OVLÁDACÍ PÁKA S INTEGROVANÝM EKO–TLAČÍTKEM PRO OMEZENÍ MAXIMÁLNÍHO PRŮTOKU PROVEDENÍ CHROM F = FLEXIBILNÍ HADIČKY TECHNICKÉ INFORMACE: Eco–průtok při 300 kPa 0.10 l/s Pracovní tlak 50 – 1000 kPa Průtok při 300 kPa 0.26 l/s Teplota vody max. 80 °C Tlaková ztráta při průtoku (0.2 l/s) 180 kPa Třída hlučnosti I (ISO 3822)	4 ks	ORAS VEGA (1820F) (Oras)
13	UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, OTOČNÉ VÝTOKOVÉ RAMENO O DÉLCE 150 MM, ROZTEČ 150 MM, PROVEDENÍ CHROM TECHNICKÉ INFORMACE: Pracovní tlak 50 – 1000 kPa Průtok při 300 kPa 0.27 l/s Teplota vody max. 80 °C Tlaková ztráta při průtoku (0.2 l/s) 160 kPa Třída hlučnosti 0.2 l/s I (ISO 3822) Třída hlučnosti 0.3 l/s II (ISO 3822)	3 ks	ORAS SAGA (1915Y) (Oras)
14	VÍCEÚČELOVÁ RUČNÍ SPRCHA PROVEDENÍ CHROM, PŘIPOJENÍ 1/2" + SPRCHOVÁ HADICE – PROVEDENÍ CHROM DÉLKY 2000 MM + UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK SPRŠKY (PROVEDENÍ CHROM) RUČNÍ SPRŠKA NAPOJENA NA ROZVOD SV Z ROHOVÉHO VENTILU DN 15	2 ks	RUČNÍ SPRCHA ORAS BIDETTA (242050) + SPRCH. HADICE ORAS (241020) + DRŽÁK SPRCHY ORAS (251500) (Oras)
W DN15	VÝTOKOVÝ VENTIL DN 15 SE ŠROUBENÍM PRO HADICI – INSTALACE NA STĚNU SE ZAVZDUŠŇOVAČEM A ZPĚTNOU KLAPKOU – DLE ČSN EN 1717 MATERIÁL: KUJNÁ MOSAZ POCHROMOVANÁ PRO PITNOU VODU, PN 10, ODOLNOST VŮČI TEPLOTÁM DO 90° VÝTOKOVÝ VENTIL UMÍSTIT NA STĚNU DO VÝŠKY CCA 800 MM NAD ČISTOU PODLAHU	13 ks	SP 8007.15.CH (Meibes)

poloha objektu :		autorizace :	paré :
stupeň dokumentace:	DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY		
část: D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
objekt: D.4	VODOVOD, KANALIZACE		
hlavní architekt, autor : Ing. arch. Pavel LEJSEK	hlavní inženýr projektu : Ing. Martin LIŠKA	zodpovědný projektant : František KADANĚ	kreslil: František KADANĚ
stavebník:	MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p.1, 344 20 DOMAŽLICE		
místo stavby :	PLAVECKÝ BAZÉN A UBYTOVNA DOMAŽLICE, PALACKÉHO 240, 344 01 DOMAŽLICE		
název akce:	PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA		
název výkresu:	PŮDORYS 1.PP - VODOVOD - II. ČÁST	měřítko : 1:75	č. výkresu : 6.

ŠUMAVAPLAN spol. s r.o., Krátká ul. 98/III, SUŠICE

formát :	14A4
datum :	ČERVEN 2013
stupeň PD :	DPS
číslo zakázky :	06/08/DPS
archivní číslo :	04/08/DPS
archiv PC :	D.4_3-17_BDO_DPS_VOD_KAN.dwg