PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE - II. ČÁST

M 1:75



POPIS INVALIDNÍCH MADEL

M1 PEVNÉ INVALIDNÍ MADLO K WC – PROVEDENÍ NEREZ
MADLO DÉLKY 600 MM – MADLO UMÍSTIT VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU
PEVNÉ MADLO UMÍSTĚNO VE VZDÁLENOSTI 600 MM OD SKLOPNÉHO MADLA NA OPAČNÉ STRANĚ ZÁCHODOVÉ MÍSY
PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

SKLOPNÉ INVALIDNÍ MADLO K WC S DRŽÁKEM TOALET. PAPÍRU – PROVEDENÍ NEREZ
MADLO DÉLKY 830 MM – MADLO UMÍSTIT VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU
SKLOPNÉ MADLO UMÍSTĚNO VE VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI 800 MM OD PEVNÉHO MADLA NA DRUHÉ STRANĚ ZÁCHODOVÉ MÍSY
PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

M3 PEVNÉ MADLO K INVALIDNÍMU UMYVADLU PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU
MADLO DÉLKY 500 MM – PROVEDENÍ NEREZ
MADLO UMÍSTIT VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU VE VZDÁLENOSTI 100 MM OD BOČNÍ HRANY UMYVADLA
PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

M4 PEVNÉ MADLO DO SPRCHOVÉHO PROSTŘEDÍ PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU
MADLO PŘÍMÉ DÉLKY 800 MM – PROVEDENÍ NEREZ
MADLO UMÍSTIT VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU
PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

SS SKLOPNÉ SEDÁTKO DO SPRCHY PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU
STANDARDNÍ PROVEDENÍ ROZMĚRU 450 MM – PLASTOVÝ SEDÁK BÍLÉ BARVY, KONSTRUKCE PROVEDENÍ NEREZ
VÝŠKA SEDÁTKA 450 MM NAD PODLAHOU
PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ SEDÁTKA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

POZN.:

SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (VČETNĚ ODSKOKŮ A ZALOMENÍ) – PP POTRUBÍ SYSTÉMU HT, SPOJE NA TĚSNÍCÍ PRYŽOVÉ KROUŽKY

ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (VČETNĚ ODSKOKŮ A ZALOMENÍ) – PP POTRUBÍ SYSTÉMU HT, SPOJE NA TĚSNÍCÍ PRYŽOVÉ KROUŽKY

PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ – PP POTRUBÍ SYSTÉMU HT S ODOLNOSTÍ 100°C TRVALE !, (ŠEDÁ BARVA), SPOJE NA TĚSNÍCÍ PRYŽOVÉ KROUŽKY

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO DODRŽET MIN. SKLON 3% PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ !!!

POTRUBÍ PRO ODVODNĚNÍ VZT POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z POLYPROPYLENOVÉHO POTRUBÍ PP3 (PPH) – DN 25 – PN 16, SKLON TOHOTO POTRUBÍ MIN. 1% SMĚRNĚ DO VNITŘNÍ KANALIZACE
ZAKRESLENÍ MÍST A ROZVODŮ PRO ODVODNĚNÍ VZT POTRUBÍ BUDE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE STAVBY !

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO DODRŽET PŘEDEPSANÉ SKLONY SVODNÉHO LEŽATÉHO POTRUBÍ !!!

VÝŠKOVÉ KÓTY KANALIZACE VZTAŽENY KE DNU POTRUBÍ (OD ±0,000)

LEŽATÉ KANALIZAČNÍ SVODY VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ NUTNO VÉST V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE !!!

NA NOVÝCH SVISLÝCH KANALIZAČNÍCH ODPADECH (SPLAŠKOVÝCH ČI DEŠŤOVÝCH) BUDOU VE VÝŠCE CCA 1 M NAD PODLAHOU 1.PP, 1.NP A 2.NP UMISTĚNY ČISTÍCÍ TVAROVKY V DIMENZI DLE ČN POTRUBÍ !!!

VŠECHNY ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A PŘÍPOJNÁ MÍSTA BUDOU PROVEDENA SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU (SIFONEM) !

VEŠKERÉ NOVÉ SKRYTÉ ČISTÍCÍ TVAROVKY BUDOU OPATŘENY PRO PŘÍSTUP PLASTOVÝMI DVÍŘKY (ROZMĚRU CCA 150x150 MM) !!!

VÝŠKOVÉ OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ MUSÍ RESPEKTOVAT VEŠKERÉ SOUVISEJÍCÍ ČSN ! PŘI MONTÁŽI ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, VÝTOKOVÝCH ARMATUR, SPLACHOVACÍCH NÁDRŽEK,... NUTNO POSTUPOVAT DLE PŘEDPISŮ A NÁVODŮ VÝROBCE !

POPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY – SPECIFIKACE MATERIÁLU

POPIS ODVODŇOVACÍCH PRVKŮ

OZNAČENÍ	POPIS KOMPLETU	REFERENČNÍ PŘÍKLAD
VPS0	Plastová podlahová vpusť s vodorovným odtokem DN 50, pevným izolačním límcem, vodní zápach. uzávěrkou PRIMUS, s plastovým výtokem odpadu s odtokem ø 110 mm s nerez. rámem 121x121mm s mřížkou z nerezové oceli 115x115mm (dim. z mřížka z nerez oceli M4 – odolné do bezkontaktního zgrasnutí prostředí) . Zápachový uzávěr "Primus" funguje jak s, tak i bez vody (bez vody nezapáchá). KONSTRUKCE VPUSTI MUSÍ ODPOVÍDAT SKLADBĚ DANÉ PODLAHY A MUSÍ BÝT DOKONALE HYDROIZOLOVÁNA VHODNOU IZOLAČNÍ SOUPRAVOU DOPORUČENOU VÝROBCEM VPUSTI V SOULADU S DANOU SKLADBOU PODLAHY KAPACITA ODTOKU: 0,5 l/s	KOMFLOT FD, VPUSTI SYSTÉM V ČÁSTI KOMPONENTŮ, ŘADA VPUSTI RICHTER + NEREZ MŘÍŽKA, FLOTEC (MKT, VAL) PLASTEC MEDI, HL3210 (MKT, VAL) DN 50/MŘÍŽKA 115/200MM + ZÁLOŽNÍ SOUPRAVA PRO SPÁDOVÉ KONSTRUKCE HYDROIZ. TYPU HL83M (Hutterer&Lechner)
VPI	Podlahová vpusť DN 50 se svislým odtokem, pevným izolačním límcem, sifonovou vložkou PRIMUS, s plastovým výtokem, dvoudílná mřížka z nerezové oceli 172 – 172mm s rozměrem 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm. Zápachový uzávěr "Primus" funguje jak s, tak i bez vody. KONSTRUKCE VPUSTI MUSÍ ODPOVÍDAT SKLADBĚ DANÉ PODLAHY A MUSÍ BÝT DOKONALE HYDROIZOLOVÁNA VHODNOU IZOLAČNÍ SOUPRAVOU DOPORUČENOU VÝROBCEM VPUSTI V SOULADU S DANOU SKLADBOU PODLAHY KAPACITA ODTOKU: 0,5 l/s	HL310NPV + izol. souprava (Hutterer&Lechner)
OSZ1	PODLAHOVÝ ŽLAB S NASTAVITELNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ, VČETNĚ PERFOROVANÉHO ROŠTU (VŠE Z NEREZ OCELI AISI 316) SE TŘÍM PLAST. PP VPUSTEM SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU (SIFONEM) – 3 x VODOROVNÝ ODTOK DN 50 – (DŽNOČNÍK VE VÝKRESU: OSZ1) – DÉLKA KOMPLETNÍHO ŽLABU S ROŠTEM 2950 MM	APZ4 FLEXIBLE (ALCAPLAST)
OSZ2	PODLAHOVÝ ŽLAB S NASTAVITELNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ, VČETNĚ PERFOROVANÉHO ROŠTU (VŠE Z NEREZ OCELI AISI 316) SE TŘÍM PLAST. PP VPUSTEM SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU (SIFONEM) – 3 x VODOROVNÝ ODTOK DN 50 – (DŽNOČNÍK VE VÝKRESU: OSZ2) – DÉLKA KOMPLETNÍHO ŽLABU S ROŠTEM 2650 MM	APZ4 FLEXIBLE (ALCAPLAST)
OSZ3	PODLAHOVÝ ŽLAB S NASTAVITELNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ, VČETNĚ PERFOROVANÉHO ROŠTU (VŠE Z NEREZ OCELI AISI 316) SE TŘÍM PLAST. PP VPUSTEM SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU (SIFONEM) – 3 x VODOROVNÝ ODTOK DN 50 – (DŽNOČNÍK VE VÝKRESU: OSZ3) – DÉLKA KOMPLETNÍHO ŽLABU S ROŠTEM 2750 MM	APZ4 FLEXIBLE (ALCAPLAST)
OSZ4	PODLAHOVÝ ŽLAB S NASTAVITELNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ, VČETNĚ PERFOROVANÉHO ROŠTU (VŠE Z NEREZ OCELI AISI 316) SE TŘÍM PLAST. PP VPUSTEM SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU (SIFONEM) – 3 x VODOROVNÝ ODTOK DN 50 – (DŽNOČNÍK VE VÝKRESU: OSZ4) – DÉLKA KOMPLETNÍHO ŽLABU S ROŠTEM 3200 MM	APZ4 FLEXIBLE (ALCAPLAST)

LEGENDA

NOVÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (VEDENÉ VE STĚNĚ, PŘÍDLEŽITĚ ČI PODLAZE ZOBRAZOVANÉHO PODLAŽÍ – DLE POPISU VE VÝKRESU)
MATERIÁL – PP – SYSTÉM HT (ŠEDÁ BARVA),
SPOJE DO HRDEL NA TĚSNÍCÍ PRYŽOVÉ KROUŽKY

NOVÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (VEDENÉ V PROSTORU PODHLEDU NIŽŠÍHO PODLAŽÍ)
MATERIÁL – PP – SYSTÉM HT (ŠEDÁ BARVA),
SPOJE DO HRDEL NA TĚSNÍCÍ PRYŽOVÉ KROUŽKY

ODPADNÍ POTRUBÍ – MATERIÁL PPH (PP–3)
PRO ODVOD KONDENZÁTU OD VZT POTRUBÍ
SKLON POTRUBÍ MIN. 1% SMĚRNĚ DO VNITŘNÍ KANALIZACE
NAPOJENÍ ODPAD. POTRUBÍ PROVEST DO VNITŘNÍ KAN. VŽDY PŘES "SIFON" S VODNÍ A MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU (KULIČKOU) – KONDENZAČNÍ SIFON
SIFON BUDE UMÍSTĚN V NICE VE STĚNĚ ČI POD STROPEM V PROSTORU NAD PODHLEDEM U ODPADNÍHO POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE
PŘESNOU TRASU A UMÍSTĚNÍ ODPADNÍHO PPR POTRUBÍ NUTNO PŘEDEM KOORDINOVAT S PROFESI VZT A DOPŘESNIT NA STAVBĚ !

sX DN XXX – NOVÝ SVISLÝ ODPAD GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (STOUPAJÍCÍ, PŘÍCHOZÍ RESP. KLESAJÍCÍ) S PŘÍSLUŠNOU DIMENZÍ A OZNAČENÍM
ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE– PP POTRUBÍ SYSTÉMU HT, SPOJE NA TĚSNÍCÍ PRYŽOVÉ KROUŽKY
SVISLÝ ODPAD S OZNAČENÍM "KPV" BUDE UKONČEN POD STROPEM ZOBRAZOVANÉHO PODLAŽÍ
KANALIZAČNÍM PŘÍVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM
S MŘÍŽKOU PRO MOŽNOST NASÁTÍ VZDUCHU (DN VENTILU DLE DN POTRUBÍ)
TEPELNÁ IZOLACE BUDE NA "STOUPAČCE" UMISTĚNA POD STŘECHOU AŽ DO VZDÁLENOSTI MIN. 2,0 M SMĚREM DO INTERIERU (DOLŮ)
(KVŮLI KONDENZACI VODY NA POTRUBÍ)
ZALOMENÍ SVISLÉHO ODPADU PROVÉST MIN. VE SKLONU 2% – MATERIÁL DITTO SE SVISLÝM ODPADEM, DN ZŘETELNĚ Z VÝKRESU

dX DN XXX – NOVÝ SVISLÝ ODPAD GRAVITAČNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE – NOVÝ VNITŘNÍ SVISLÝ DEŠŤOVÝ SVOD (STOUPAJÍCÍ, PŘÍCHOZÍ RESP. KLESAJÍCÍ)
S PŘÍSLUŠNOU DIMENZÍ A OZNAČENÍM
ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE– PP POTRUBÍ SYSTÉMU HT, SPOJE NA TĚSNÍCÍ PRYŽOVÉ KROUŽKY
TEPELNÁ IZOLACE BUDE NA "STOUPAČCE" UMISTĚNA POD STŘECHOU AŽ DO VZDÁLENOSTI MIN. 2,0 M SMĚREM DO INTERIERU (DOLŮ)
(KVŮLI KONDENZACI VODY NA POTRUBÍ)
ZALOMENÍ VNITŘNÍHO SVISLÉHO DEŠŤ. SVODU PROVÉST MIN. VE SKLONU 2% – MATERIÁL DITTO SE SVISLÝM ODPADEM, DN ZŘETELNĚ Z VÝKRESU

DSX DN XXX – NOVÝ VNĚJŠÍ SVISLÝ DEŠŤOVÝ SVOD – VIZ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (ŘEŠENO VE STAVEBNÍ ČÁSTI)
DO VÝŠKY CCA 3000 MM OD TERÉNU PROVEDEN Z MATERIÁLU ODOLNÉHO PROTI POŠKOZENÍ
ZÁROVEŇ S TERÉNEM BUDE NA SVODU OSAZEN LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

DN XXX / DN XXX – STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÝ SVISLÝ ODPAD GRAVITAČNÍ KANALIZACE – SPLAŠKOVÉ

STÁVAJÍCÍ DEŠŤ. SVOD DNXXX – STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÝ SVISLÝ ODPAD GRAVITAČNÍ KANALIZACE – DEŠŤOVÉ

ČK100 1M NAD PDL – ČISTÍCÍ KUS (TVAROVKA) UMÍSTĚNÁ NA SVISLÉM KAN. ODPADU (DEŠŤOVÉM ČI SPLAŠKOVÉM) S PŘÍSLUŠNOU DIMENZÍ (DIMENZE DITTO DIMENZE SVISLÉHO ODPADU)
A S UDANOU VÝŠKY UMÍSTĚNÍ NAD ČISTOU PODLAHOU
VEŠKERÉ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO SKRYTĚ – V PŘEDSTĚNÁCH, PŘÍKOVÁCH,
V ROZÍCH MEZIKONSTRUKCÍ – KDE BUDE ZADOKLOVÁNO SDK
PŘÍSTUP KE SKRYTÝM ČK BUDE ZAJIŠTĚN BĚLNÝ OTEVÍRAVÝM PLAST. DVÍŘKY ROZMĚRU 150x150 MM

odkx – MÍSTO, KDE BUDE NAPOJENO ODTOKOVÉ ČLENĚNÍ ("DNO") DO VZT POTRUBÍ
(JEDNÁ SE O NEJNIŽŠÍ MÍSTO NA VZT POTRUBÍ – NUTNO VŽDY PŘESNĚ KOORDINOVAT S PD VZDUCHOTECHNIKA !)
NAPOJENÍ DO SYSTÉMU VNITŘNÍ KAN. PROVEST POMOCÍ VODOVODNÍHO PPR POTRUBÍ DN 25 (d 32x4,4 mm)
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NUTNO KOORDINOVAT S PROFESÍ VZT !

KONDENZAČNÍ SIFON S VODNÍ A MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU (KULIČKOU) – KONDENZAČNÍ SIFON

NOVÝ NEREZOVÝ ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB S KRYCÍM ROŠTEM (DÉLKA DLE VÝKRESU)
ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB SE SKLONEM VE DNĚ ŽLABU TYPU NAPŘ.: R 5200 – CIP (RONN)
KRYCÍ ROŠT SPECIÁLNÍ DO VEŘEJNÝCH HYGIENICKÝCH PROSTOR S PODELNÝM OKY ŠÍŘKY 8 MM,
VHODNÝ PRO CHŮZI BOSÝCH NOHOU V MOKŘEM PROSTŘEDÍ (RONN)
MATERIÁL ŽLABU A POCHOZÍHO ROŠTU – NEREZOVÁ OCEL TŘ. 316 – CHEMICKY A CHLORU ODOLNÁ
VHODNÁ DO PROSTORU VEŘEJNÉHO BAZÉNU

odtokové vpusti s vodním ZÁVĚREM odpad svislý DN100 – NOVÁ NEREZOVÁ VPUSŤ S DĚROVANÝM KRYTEM PRO NAPOJENÍ ŠTĚRBINOVÉHO ŽLABU
VPUSŤ KOMPLETT S VODNÍ ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU, NEREZ. KOŠEM SE SITKEM,...
ODTOK VPUSTI SVISLÝ DN 100
VPUSŤ TYPU NAPŘ.: R 0200.141 VDR (RONN)
MATERIÁL ODTOKOVÉ VPUSTI – NEREZOVÁ OCEL TŘ. 316 – CHEMICKY A CHLORU ODOLNÁ
VHODNÁ DO PROSTORU VEŘEJNÉHO BAZÉNU

Plavecký bazén DOMAŽLICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA

pobočka objektu :		autorizace :	paré :
stupeň dokumentace:		**DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY**	
část:	**D.**	**DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ**	
objekt:	**D.4**	**VODOVOD, KANALIZACE**	

hlavní architekt, autor :	hlavní inženýr projektu :	zodpovědný projektant :	kreslil:
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. Martin LIŠKA	František KADANÉ	František KADANÉ

stavebník:	MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p.1, 344 20 DOMAŽLICE
místo stavby :	PLAVECKÝ BAZÉN A UBYTOVNA DOMAŽLICE, PALACKÉHO 240, 344 01 DOMAŽLICE
název akce:	**PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA**
název výkresu:	**PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE - II. ČÁST**

ŠUMAVAPLAN spol. s r.o., Kvildská cp. 66, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

formát :	12A4
datum :	ČERVEN 2013
stupeň PD :	DPS
číslo zakázky :	06/08/DPS
archivní číslo :	06/08/DPS
archiv PC :	X:_I-REALIZACE\06_08_DPS\
měřítko :	1:75
č. výkresu :	11.