

Plavecký bazén DOMAŽLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA

VZDUCHOTECHNIKA

| Kód (pol.č.) | Pozice | | M.j. | Množství | Cena m.j. (Kč) | Cena celkem (Kč) | Referenční příklad |
|--------------|--|-----|-------|----------|----------------|------------------|--|
| 25.00 | VZT zařízení zař. č. 25 - Větrání kotelný (etapa I. - stávající objekt) | | | | | | |
| 25.01 | axiální ventilátor, Ø 315 mm, 3000 m3/hod / 250 Pa, přívod vzduchu do kotelný, 400 V | ks | 2,00 | | | | TCBT/2-315 H (Elektrodesign) |
| 25.02 | 3.200 m3/hod, 180 Pa, radiální ventilátor potrubní s přírubami, do 4-hran. potrubí, včetně motorové ochrany MSE | ks | 2,00 | | | | ILB/6-355 (Elektrodesign) |
| | regulátor otáček pro ventilátor, vč. prokabelování s ventilátorem | ks | 2,00 | | | | REV 5 (Elektrodesign) |
| | 700x400 mm pružná spojka | ks | 2,00 | | | | IAE 250 500x300 (Elektrodesign) |
| 25.03 | přetlaková klapka 700x400 | ks | 2,00 | | | | PK P 700x400 (Kebek) |
| 25.04 | 2250x400 mm protiděťová žaluzie průmyslová vč. pozedního rámu 2250 x 400 a ochran. síta (atyp. kompletní polakované provedení) | ks | 3,00 | | | | 2250 x 400 PŽA-P IV, TPJ 28-12-2006 (Proclima) |
| 25.05 | 2250x400 mm ochranné pozink. síto | ks | 3,00 | | | | |
| 25.06 | čtyřhranné potrubí pozink sk. I. | | | | | | |
| | velikost do obvodu 2630 mm, 50 % tvarovek | m | 40,00 | | | | |
| 25.07 | 375x1200 atypické ochran.síto pozink, vč. rámu | ks | 1,00 | | | | |
| 25.08 | 625x1200 atypické ochran.síto pozink, vč. rámu | ks | 1,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | regulační klapka listová, 1130x400 mm, ruční otevírání (letní větrání kotelný) | ks | 1,00 | | | | |
| | regulační klapka listová se servopohonem, 1130x400 mm (příprava kogenerace) | ks | 1,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | protipožární izolace 4-hr. potrubí - kce jako celek odolnost 30 minut | m2 | 70,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | pomocný a drobný materiál (fitinky, tvarovky, úchyty, příruby, atp.) | kpl | 1,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | pomocné kce pro VZT potrubí, další pomocné kce | kpl | 1,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | blíže nespecifikovaný materiál | kpl | 1,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | kompletní dodávka a montáž | kpl | 1,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | zařízení staveniště | kpl | 1,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | zkoušky vzduchotechniky, vyregulování soustavy | kpl | 1,00 | | | | |
| | | | | | | | |

Šumavaplan, spol. s r.o.

Specifikace materiálu

Akce: Plavecký bazén Domažlice

| Kód (pol.č.) | Pozice | | M.j. | Množství | Cena m.j. (Kč) | Cena celkem (Kč) | Referenční příklad |
|--------------|--------|----------------------|------|----------|----------------|------------------|--------------------|
| | | dílenská dokumentace | kpl | 1,00 | | | |