

Plavecký bazén DOMAŽLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA

VZDUCHOTECHNIKA

Kód (pol.č.)	Pozice		M.j.	Množství	Cena m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)	Referenční příklad
	20.00	VZT zařízení zař. č. 20 - Podtlakové větrání elektrorozvodny 1.PP (etapa I. - stávající objekt)					
	20.01	1000 m3/hod / 300 Pa, radiální ventilátor potrubní s přírubami, do 4-hran. potrubí, včetně motorové ochrany	ks	1,00			ILB/2-200 (Elektrodesign)
		regulátor otáček pro ventilátor, vč. prokabelování s ventilátorem	ks	1,00			RDV 1,2 (Elektrodesign)
		400x200 mm pružná spojka	ks	1,00			IAE 400 400x200 (Elektrodesign)
		400x200 mm přetlaková klapka	ks	1,00			PK P 400x200 (Kebek)
		400x200-1000 mm tlumič hluku do 4-hran. potrubí, tlumič určený speciálně pro daný typ radiálního ventilátoru	ks	2,00			IAA 200 (Elektrodesign)
	20.02	čtyřhranné potrubí pozink sk. I.					
		velikost do obvodu 1500 mm, 30 % tvarovek	m	35,00			
	20.03	500x300 výfuková hlavice s natočeným kolenem	ks	1,00			
		protipožární požární izolace 4-hran. potrubí, minerál tl. 40 mm, vč. vytvoření vnější parotěsné vrstvy, celková požární odolnost EI30 DP1	m2	35,00			
		pomocný a drobný materiál (fitinky, tvarovky, úchyty, příruby, atp.)	kpl	1,00			
		pomocné kce pro VZT potrubí, další pomocné kce	kpl	1,00			
		blíže nespecifikovaný materiál	kpl	1,00			
		kompletní dodávka a montáž	kpl	1,00			
		zařízení staveniště	kpl	1,00			
		zkoušky vzduchotechniky, vyregulování soustavy	kpl	1,00			
		dílečná dokumentace	kpl	1,00			