

Plavecký bazén DOMAŽLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA

VYTÁPĚNÍ, PLYNOVOD (VYTÁPĚNÍ - III. etapa - ubytovna)

Kód (pol.č.)	Popis položky, specifikace	M.j.	Množství	Cena m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)	Specifikace
	kompletní demontáž a likvidace potrubí vytápění a dalších nepoužívaných zařízení	kpl	1,00			
	desková otopná tělesa, trubková otopná tělesa					
	Therm X2 Profil-V 11/600/1100	ks	1,00			
	Therm X2 Profil-V 11/600/1200	ks	9,00			
	Therm X2 Profil-V 11/600/1800	ks	3,00			
	Therm X2 Profil-V 22/600/1800	ks	1,00			
	Therm X2 Profil-V 12/600/1400	ks	15,00			
	Therm X2 Profil-V 12/600/1800	ks	3,00			
	Therm X2 Profil-V 11/600/1100	ks	1,00			
	Therm X2 Profil-V 12/600/600	ks	4,00			
	Profil-kompakt 22/600/1100	ks	1,00			
	B20-S/1169/590 trubkové OT	ks	15,00			
	ostatní					
	3/4" vyvažovací ventil, umožňující vyvažování, přednastavení, měření průtoku a tlaku, uzavírání	ks	1,00			3/4" STAD (TA)
	5/4" vyvažovací ventil, umožňující vyvažování, přednastavení, měření průtoku a tlaku, uzavírání	ks	1,00			5/4" STAD (TA)
	3/4" regulátor tlakové difference 10-60 kPa	ks	1,00			3/4" STAP (TA)
	1" regulátor tlakové difference 10-60 kPa	ks	1,00			1" STAP (TA)
	ultrazvukový měřič tepla UH50-A23 + sada teplotních čidel	ks	1,00			UH50-A23 (Siemens)
	potrubí					
	ocelová trubka bezešvá dle ČSN 42 5715 - DN 40 vč. tvarovek	m	15,00			
	Ø49 x tl. 30 mm izolační trubice ze skelné vlny kaširované Al fólií a armovací mřížkou (DN40)	m	15,00			
	15x1,00 Cu trubka vč. tavrovek a fitinek (lisované spoje)	m	190,00			
	18x1,00 Cu trubka vč. tavrovek a fitinek (lisované spoje)	m	80,00			

Kód (pol.č.)	Popis položky, specifikace	M.j.	Množství	Cena m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)	Specifikace
	Připojovací armatury otopných těles					
	3/8" úhlový rad. termostat. ventil	ks	15,00			2311-02.000 (Heimeier)
	3/8" rohový rad. termostat. ventil	ks	15,00			2201-02.000 (Heimeier)
	rohové H-šroubení pro OT G 3/4" s vnějším závitem, vč. svěrných šroubení a opěrných pouzder	ks	37,00			0533-50.000 Vekolux (Heimeier)
	1/2" rohový rad. termostat. ventil	ks	1,00			typu Standard (Heimeier)
	1/2" rohové rad. šroubení regul.	ks	1,00			Regulux (Heimeier)
	termostatická hlavice s vyšší odolností 6-28°C (1-5), s minimální teplotou zámrzovou 6°C, kapalinová náplň, závit M30x1,5, bílá	ks	53,00			6020-00.500 (Heimeier)
	Ostatní					
	kompletní demontáž potrubí vytápění a dalších nepoužívaných zařízení	kpl	1,00			
	stavební výpomoci (vrtání otvorů do stropů, stěn,..., kotvení nosných prvků do stavebních konstrukcí)	kpl	1,00			
	zhotovení prostupů stěnami a stropem pro rozvody potrubí, vč. oddílování, vč. zpětného začištění	kpl	1,00			
	zhotovení požárních ucpávek průchodů rozvodného potrubí v požárně dělících konstrukcích	kpl	1,00			
	pomocný a drobný materiál (fitinky, tvarovky, úchyty, příruby, atp.)	kpl	1,00			
	nátěry ocelového potrubí, další nátěry, případné opravy	kpl	1,00			
	blíže nespecifikovaný materiál	kpl	1,00			
	vyregulování systému na požadované průtoky, vyvážení soustavy	kpl	1,00			
	topné a tlakové zkoušky	kpl	1,00			
	kompletní dodávka a montáž	kpl	1,00			
	zařízení staveniště	kpl	1,00			

Šumavaplan, spol. s r.o.

Specifikace materiálu

Akce: PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE

Kód (pol.č.)	Popis položky, specifikace	M.j.	Množství	Cena m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)	Specifikace
	dílenská dokumentace	kpl	1,00			
	dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00			