

Plavecký bazén DOMAŽLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA

VZDUCHOTECHNIKA

Kód (pol.č.)	Pozice		M.j.	Množství	Cena m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)	Referenční příklad
	18.00	VZT zařízení zař. č. 18 - Teplovzdušné vytápění a větrání podhledu sportovní haly (etapa I. - stávající objekt)					
	18.01	VZT jednotka s kompletní vnitřní výbavou, komplet antikor. provedení, Vp=3800 m3/hod, Vod=3800 m3/hod (viz příloha technické zprávy)	kpl	1,00			CADT-DC 56 FH BP DP DVAV (Elektrodesign)
		kompletní digitální regulace vč. všech čidel a pohonů pro VZT jednotku, vč. kompletního prokabelování čidel, regulátoru, ... - společně s profesí MaR	kpl	1,00			součástí jednotky
	18.02	čtyřhranné potrubí typu ALPactive s antibakteriálním povrchem - lepené na stavbě, včetně veškerého spojovacího materiálu, atyp. tvarů, náběhů a tvarovek; ALP panely třídy B, stupeň hořlavosti BS3D0, vlastní certifikát a prohlášení o shodě					AL.P 100 RF (Flair)
		max. profilový rozměr potrubí do 900 mm	m2	220,00			
	18.03	4-hranné nerez potrubí - chemická nerez AISI 316 L					
		velikost do obvodu 1890 mm, 40 % tvarovek	m	35,00			
		600x300 mm atyp. přetlaková klapka, materiál chem. nerez AISI 316 L	ks	1,00			PK P 600x300 (Kebek)
		protipožární požární izolace 4-hran. potrubí, minerál tl. 40 mm, vč. vytvoření vnější parotěsné vrstvy, celková požární odolnost EI30 DP1	m2	75,00			
		pomocný a drobný materiál (fitinky, tvarovky, úchyty, příruby, atp.)	kpl	1,00			
		pomocné kce pro VZT potrubí, další pomocné kce	kpl	1,00			
		blíže nespecifikovaný materiál	kpl	1,00			
		kompletní dodávka a montáž	kpl	1,00			
		zařízení staveniště	kpl	1,00			
		zkoušky vzduchotechniky, vyregulování soustavy	kpl	1,00			
		dílečná dokumentace	kpl	1,00			