

Plavecký bazén DOMAŽLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA

VZDUCHOTECHNIKA

Kód (pol.č.)	Pozice		M.j.	Množství	Cena m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)	Referenční příklad
	19.00	VZT zařízení zař. č. 19 - Teplovzdušné větrání chodby aj. 2.NP (etapa I. - stávající objekt)					
	19.01	VZT jednotka s kompletní vnitřní výbavou, komplet antikor. provedení, Vp=1200 m3/hod, Vod=1200 m3/hod (viz příloha technické zprávy)	kpl	1,00			RMR-DC 1800 AH BP DVAV (Elektrodesign)
		kompletní digitální regulace vč. všech čidel a pohonů pro VZT jednotku, vč. kompletního prokabelování čidel, regulátoru, ... - společně s profesí MaR	kpl	1,00			součástí jednotky
	19.02	500x500-1500 mm, 2x buňka 250x500-1500 mm (eventuelně možno složit ze sytémových délek), s náběhy na obou koncích, vložena absorbní výplň oddělená děrovaným plechem	kpl	1,00			G buňkový tlumič hluku (Greif)
	19.03	425x125 mm plastová větrací mřížka, přední rámeček s otvory 4,5 mm pro připevnění vhodnými šrouby, navíc se zadními, jednotlivě nastavitelnými vertikálními náběhovými lamelami k regulaci průtoku	ks	3,00			KS-C 425x125 (Trox technik)
	19.04	ø100 talířový ventil universální plast., vč. montážního kroužku v dodávce s ventilem	ks	10,00			IT100 (Elektrodesign)
	19.05	ø150 talířový ventil universální plast., vč. montážního kroužku v dodávce s ventilem	ks	3,00			IT150 (Elektrodesign)
	19.06	298x298 vířivý anemostat k montáži do podhledu, blíže viz techn. standardy	ks	5,00			TDV-SA-Q-Z-H-M/300 (Trox technik)
	19.07	ø315 větrací sací hlavice, typová (barva v souladu s ostatními klem. prvky)	ks	1,00			
	19.08	ø315 větrací výfuková hlavice, komplet atypická nerezová (barva v souladu s ostatními klem. prvky)	ks	1,00			VHS-315 (Elektrodesign)
	19.09	ø315mm zpětná klapka do kruh. potrubí	ks	2,00			RSK400 (Elektrodesign)
	19.10	čtyřhranné potrubí typu ALPactive s antibakteriálním povrchem - lepené na stavbě, včetně veškerého spojovacího materiálu, atyp. tvarů, náběhů a tvarovek; ALP panely třídy B, stupeň hořlavosti BS3D0, vlastní certifikát a prohlášení o shodě	m2				AL.P 100 RF (Flair)
		max. profilový rozměr potrubí do 900 mm	m2	35,00			
		pomocný a drobný materiál (fitinky, tvarovky, úchyty, příruby, atp.)	kpl	1,00			
		pomocné kce pro VZT potrubí, další pomocné kce	kpl	1,00			
		blíže nespecifikovaný materiál	kpl	1,00			
		kompletní dodávka a montáž	kpl	1,00			
		zařízení staveniště	kpl	1,00			

Kód (pol.č.)	Pozice		M.j.	Množství	Cena m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)	Referenční příklad
		zkoušky vzduchotechniky, vyregulování soustavy	kpl	1,00			
		dílenská dokumentace	kpl	1,00			