




Legenda:

- Místní rozhlas:

Prostupy vedení mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny dle požární zprávy.

Budou dodrženy minimální vzdálenosti pro souběh těchto rozvodů dle ČSN 33 2000-5-52. Do 5 m vzdálenost 30 mm, nad 5 m 100 mm, při křížování 10 mm.

**Před započítím veškerých prací koordinovat s rozvody ostatních profesí!**

skupina objektů:	objekt:			port:
typ dokumentace:	DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			
číslo:	D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
objekt:	D.8	SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE		
autor:	Ing. Martin LEŠKA	zodpovědný projektant:	Ing. Michal BEJŠ	instituce:
Ing. arch. Pavel LEŠEK				Ing. MICHAL BEJŠ
stavebník:	MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p.1, 344 20 DOMAŽLICE			
místo stavby:	PRAVECKÝ BAZÉN A TERÉNNÍ DOMAŽLICE, PRAVECKO 240, 344 01 DOMAŽLICE			
datum zápisu:				
				
datum: 16. JAN. projekt: 2013				
měřítko: EPS číslo základky: 06/06/01/PS početní číslo: 04/06/01/PS označení: B01H-01-MR-03				
datum účinnosti:	č. účinnosti:			měřítko: 1:100 7
PŮDORYS 2.NP - MÍSTNÍ ROZHLAS				