PŮDORYS 1.NP
VODOVOD
M 1:75

POZN.:

SPOJOVÁNÍ PPR (PP–3) POTRUBÍ BUDE PROVEDENO POLYFUZNÍM SVAŘOVÁNÍM, SPOJOVÁNÍ POZINK. POTRUBÍ ZÁVITOVÝMI SPOJI

PŘI MONTÁŽI PLASTOVÉHO POLYPROPYLENOVÉHO ČI OCEL. POZINKOVANÉHO POTRUBÍ JE NUTNO DODRŽET PŘEDPIS DANÝ VÝROBCEM POTRUBÍ !!!

HLAVNÍ LEŽATÝ ROZVOD VODY BUDE ZAVĚŠEN POD STROPEM 1.PP
LEŽATÉ ROZVODY BUDOU VEDENY SKRYTĚ POD STROPEM – PŘEVÁŽNĚ V PROSTORU PODHLEDU SPÁDOVÁNÍ LEŽATÉHO ROZVODU STUDENÉ VODY PITNÉ A POŽÁRNÍ VODY
BUDE PROVEDENO VE SKLONU MIN. 0,3 % SMĚREM K HLAVNÍM UZÁVĚROM VNITŘNÍHO VODOVODU
ROZVODY TUV A CIRKULACE BUDOU SPÁDOVÁNY VE SKLONU MIN. 0,3 % SMĚREM K PŘÍVODU TUV
PŘIPOJOVACÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO (NENÍ–LI UVEDENO JINAK) V DRAŽKÁCH VE STĚNÁCH

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE SPÁDOVÁNO VE SKLONU MIN. 0,3 %
K VÝTOKOVÝM ARMATURÁM – K NEJVZDÁLENĚJŠÍ VE VĚTVI

JSOU NAVRŽENY JEDNOPÁKOVÉ VÝTOKOVÉ ARMATURY S ROZTEČÍ DLE VÝROBCE NÁSTĚNNÉ ČI STOJÁNKOVÉ V PROVEDENÍ CHROM, VZORKY MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENY ARCHITEKTOVI A INVESTOROVI K ODSOUHLASENÍ !

OSTATNÍ ARMATURY NA ROZVODU VODY – UZAVÍRACÍ, POJISTNÉ, SPECIÁLNÍ BUDOU DODÁNY V PROVEDENÍ MOSAZ TLAKOVÉ ŘADY PN 16

VEŠKERÁ VEDENÍ VODY V OBJEKTU VČETNĚ UZAVÍRACÍCH
ARMATUR MUSÍ BÝT VIDITELNĚ OZNAČENA CEDULKAMI, ŠTÍTKY, ...
VEŠKERÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, KONZOLE, OCHYTY, ŠROUBY ATD. JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI

VŠECHNY PRÁCE PROVÉST DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH ČSN !
VEŠKERÁ VODOVODNÍ POTRUBÍ VČETNĚ VŠECH ARMATUR MUSÍ VYHOVOVAT NA PN 16 !
POZOR NA KOORDINACI S ROZVODY ELEKTRO, VZT, TOPENÍ, CHLAZENÍ !
POPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY – SPECIFIKACE MATERIÁLU



IZOLACE VODOVODNÍCH ROZVODŮ
VEŠKERÉ ROZVODY VODY BUDOU IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ V TLOUŠŤKÁCH DLE DIMENZÍ POTRUBÍ

ROZVOD SV A POŽ VE STĚNĚ, PODLAZE, INSTALAČNÍ ŠACHTĚ ČI POD STROPEM
VEŠKERÉ ROZVODY SV A POŽ BUDOU IZOLOVÁNY TEP. IZOLACÍ NAPŘ. MIRELON PRO TL. 6 MM U VĚTŠÍCH DN TL. 9 MM

ROZVOD TUV A C VE STĚNĚ, PODLAZE, INSTALAČNÍ ŠACHTĚ ČI POD STROPEM
PP3 20x2,8 .....TL. IZOLACE 9 MM (NAPŘ. MIRELON PRO)
PP3 25x3,5 .....TL. IZOLACE 9 MM (NAPŘ. MIRELON PRO)
PP3 32x4,4 .....TL. IZOLACE 13 MM (NAPŘ. MIRELON PRO)
PP3 40x5,5 .....TL. IZOLACE 20 MM (NAPŘ. MIRELON PRO)
PP3 50x6,9 .....TL. IZOLACE 20 MM (NAPŘ. MIRELON PRO)
PP3 63x8,6 .....TL. IZOLACE 30 MM (IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S AL FOLIÍ)
PP3 75x10,4 .....TL. IZOLACE 30 MM (IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S AL FOLIÍ)
PP3 90x12,5 .....TL. IZOLACE 40 MM (IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S AL FOLIÍ)
PP3 110x15,2 .....TL. IZOLACE 40 MM (IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S AL FOLIÍ)

TLOUŠŤKY IZOLACÍ TUV A C BYLY STANOVENY OPTIMALIZAČNÍM VÝPOČTEM

VÝŠKOVÉ OSAZENÍ VÝTOKOVÝCH ARMATUR MUSÍ RESPEKTOVAT VEŠKERÉ SOUVISEJÍCÍ ČSN ! PŘI MONTÁŽI ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, VÝTOKOVÝCH ARMATUR, SPLACHOVACÍCH NÁDRŽEK,... NUTNO POSTUPOVAT DLE PŘEDPISŮ A NÁVODŮ VÝROBCE !

LEGENDA

- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ PITNÉ VODY + IZOLACE
  MATERIÁL ROZVODU PPR (POTRUBÍ S 3,2 – PN 16)
  IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY + IZOLACE
  MATERIÁL ROZVODU PPR (POTRUBÍ STABI 3,2 – PN 20)
  IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU
  POTRUBÍ STABI – TŘÍVRSTVÁ TRUBKA – VNITŘNÍ POLYPROPYLENOVÁ, TLOUŠŤKA STĚNY JAKO TRUBKA S 3,2 (PN16), SPOJENÁ S HLINÍKOVOU VRSTVOU A NÁSLEDNĚ PŘEKRYTÁ VNĚJŠÍ POLYPROPYLENOVOU VRSTVOU
- NOVÝ ROZVOD CIRKULACE TEPLÉ VODY + IZOLACE
  MATERIÁL ROZVODU PPR (POTRUBÍ STABI 3,2 – PN 20)
  IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU
  POTRUBÍ STABI – TŘÍVRSTVÁ TRUBKA – VNITŘNÍ POLYPROPYLENOVÁ, TLOUŠŤKA STĚNY JAKO TRUBKA S 3,2 (PN16), SPOJENÁ S HLINÍKOVOU VRSTVOU A NÁSLEDNĚ PŘEKRYTÁ VNĚJŠÍ POLYPROPYLENOVOU VRSTVOU
- NOVÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY + IZOLACE
  MATERIÁL ROZVODU POZINK. OCEL
  IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY PRO OČISTNÉ SPRCHY + IZOLACE
  MATERIÁL ROZVODU: NEREZ. OCEL (GEBERIT MAPRESS) VČETNĚ LISOVANÝCH TVAROVEK VE VÝKRESU OZNAČENO DN A TAKÉ VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TL. STĚNY
  IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU
- NOVÝ ROZVOD CIRKULACE TEPLÉ VODY PRO OČISTNÉ SPRCHY + IZOLACE
  MATERIÁL ROZVODU: NEREZ. OCEL (GEBERIT MAPRESS) VČETNĚ LISOVANÝCH TVAROVEK VE VÝKRESU OZNAČENO DN A TAKÉ VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TL. STĚNY
  IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU

VX
SV XXxX,X
NOVÉ STOUPAJÍCÍ, PRŮCHOZÍ RESP. KLESAJÍCÍ VEDENÍ VODY
SV – STUDENÁ PITNÁ VODA
TV – TEPLÁ VODA
C – CIRKULACE TV

V-požX
DN XX
NOVÉ STOUPAJÍCÍ, PRŮCHOZÍ RESP. KLESAJÍCÍ VEDENÍ VODY
POŽ – POŽÁRNÍ VODA

HSH 19/30
INSTALACE DO STĚNY
NOVÝ POŽÁRNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM TYPU: HSH 19/30 SE SKŘÍNÍ (NAPŘ. HASIL) S TVAROVÉ STĚLOU HADICÍ DÉLKY 30 M, ø HADICE 19 MM
SYSTÉM S INSTALACÍ DO STĚNY, VELIKOST SKŘÍNĚ 698x698x182 MM,
VÝŠKA STŘEDU SKŘÍNĚ 1300 MM NAD PODLAHOU

SSH–30m
NOVÁ NEREZOVÁ SKŘÍŇ S HADICÍ SLOŽENÁ Z:
- NEREZOVÉ UZAVÍRATELNÉ SKŘÍNĚ ROZMĚRU 650x650x250 MM UMÍSTĚNÉ DO VÝKLENKU VE STĚNĚ
  MATERIÁL CELÉ SKŘÍNĚ – NEREZOVÁ OCEL TŘ. 316 – CHEMICKY A CHLORU ODOLNÁ VHODNÁ DO PROSTORU VEŘEJNÉHO BAZÉNU
- NAVIJECÍHO BUBNU UMÍSTĚNÉHO NA VÝKLOPNÉM RAMENI
- MANUÁLNĚ OVLÁDANÉHO KULOVÉHO KOHOUTU DN 25
- TVAROVÉ STÁLĚ HADICE JMENOVITÉ SVĚTLOSTI DN 19 MM, DÉLKY 30 M
- SPRCHOVÉ UZAVÍRATELNÉ PROUDNICE

HADICE S UVEDENÝMI KOMPONENTY URČENA K OPLACHU PODLAHY

POPIS VODOVODNÍCH ARMATUR V 1.NP

			REFERENČNÍ PŘÍKLAD
R5	TLAČNÉ SPRCHOVÝ VENTIL PRO INSTALACI DO ZDI 1/2" S AUTOMATICKÝM UZAVÍRÁNÍM SPRCHOVÝ VENTIL S ÚNOSNOU DOBOU VÝTOKU (30 sec.), PŘEDNASTAVENÝ PRŮTOK 12 l/min., NA STUDENOU NEBO TEPLOU(MÍCHANOU) VODU, KRYCÍ LIŠTĚNA NEREZ ZDOBKA A 100 MM S TĚSNÍCÍ PODLOŽKOU, MATERIÁLY ODOLNÉ KOROZNÍ PŘEDNĚ, SMĚROVÉ KULOVÉ(MINI) ZRCADLO, FLEXIBILNÍ HADICE Z NEREZ OCELI, INTEGROVANÉ ZPĚTNÉ KLAPKY, MATERIÁLY ODOLNÉ VODĚ(MÍ) VÁPENATÁ, UPEVNĚNÍ		
2	SPRCHOVÁ HLAVICE 1/2" ODOLNÁ PROTI VANDALISMU, ANTIKVIC PROTI VYTVOŘENÍ ZE ZDI, VÝTOKOVÁ TRYSKA NEZANÁŠEJÍCÍ VODNÍM KAMENEM A SNÍŽUJÍCÍ TEPELNÉ ZTRÁTY NA MINIMUM, NASTAVENÍ DÁLKY VÝTOKU 8 l/7, AUTOMATICKÉ OMEZENÍ PRŮTOKU 8 l/min., TĚLO Z CHROMOVANÉHO MOSAZI		
sf1 4	TLAČNÁ UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S AUTOMATICKÝM UZAVÍRÁNÍM UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S ÚNOSNOU DOBOU VÝTOKU (15 sec.), NASTAVENÝ PRŮTOK 8 l/min., PEVLOUN, AB SYSTÉM PROTI BLOKOVÁNÍ VÝTOKU VODY, CHLADÍCÍ TEPLOTY POSTŘIKNEM PŘÍVODU, SMĚROVITÉ KULOVÉ(MINI) ZRCADLO, FLEXIBILNÍ HADICE Z NEREZ OCELI, INTEGROVANÉ ZPĚTNÉ KLAPKY, MATERIÁLY ODOLNÉ VODĚ(MÍ) VÁPENATÁ, UPEVNĚNÍ	6 ks	
5	UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, PEVNÉ RAMENO O DÉLCE 110 MM A PERLÁTOR, OVLÁDÁNÍ PÁKOU PŘES JE VYSMYČKA INTEGROVANÝM EKO–TLAČÍTKEM PRO OMEZENÍ MAXIMÁLNÍHO PRŮTOKU A ZÁROVEŇ I TEPLOTY VODY, KTERÉ LZE ZNOVU STISKEM TOHOTO TLAČÍTKA, PROVEDENÍ CHROM F = FLEXIBILNÍ HADICKY TECHNICKÉ INFORMACE: Exo– goticá př. 300 kPa 0,13 l/s Provozní tlak 50 – 1000 kPa Průtok při 300 kPa 0,2 l/s Teplota vody max. 80 °C Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s) 80 kPa Třída hlučnosti I (ISO 3822)	6 ks	
6	MYČKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE (NAD VÝLEVKU) S VÝTOKOVÝM OTOČNÝM RAMÍNKEM DÉLKY 300 MM ROZTEČ 150 MM, PROVEDENÍ CHROM TECHNICKÉ INFORMACE: Provozní tlak 50 – 1000 kPa Průtok při 300 kPa 0,27 l/s Teplota vody max. 80 °C Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s) 160 kPa Třída hlučnosti 0,2 l/s I (ISO 3822)	3 ks	
7	SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE DVOJČINNÁ OVLÁDACÍ PÁKA JE VYBAVENA INTEGROVANÝM EKO–TLAČÍTKEM PRO OMEZENÍ MAXIMÁLNÍHO PRŮTOKU A ZÁROVEŇ I TEPLOTY VODY, KTERÉ LZE ZNOVU STISKEM TOHOTO TLAČÍTKA, ROZTEČ 150 MM, PROVEDENÍ CHROM TECHNICKÉ INFORMACE: Exo–goticá př. 300 kPa 0,13 l/s Provozní tlak 50 – 1000 kPa Průtok při 300 kPa 0,28 l/s Teplota vody max. 80 °C Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s) 160 kPa Třída hlučnosti 0,2 l/s I (ISO 3822)	9 ks	
8	SPRCHOVÁ SOUPRAVA (DUŠNÍ DVOJPOLOHOVÁ SPROHA, HADICE, TYČ, ŽIDÍK SPRCHY, MYDELNÍK) PROVEDENÍ CHROM SPRAVA PROTI STUDZENÍ VODNÍHO KAMENEM	9 ks	
9	UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, PEVNÉ RAMENO O DÉLCE 110 MM A PERLÁTOR, V OLTOVÁ LÍŽNÁTKOU OVLÁDÁNÍ PÁKA (PRO INVALIDY) PROVEDENÍ CHROM F = FLEXIBILNÍ HADICKY TECHNICKÉ INFORMACE: Exo–goticá př. 300 kPa 0,13 l/s Provozní tlak 50 – 1000 kPa Průtok při 300 kPa 0,2 l/s Teplota vody max. 80 °C Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s) 80 kPa Třída hlučnosti I (ISO 3822)	7 ks	
10	SPRCHOVÝ TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL PRO CENTRÁLNÍ PŘÍPRAVU VODY vstup/výstup 1", průtok 30 l/min. provozní tlak max. 10 bar rozsah nastavení teploty 20 – 50°C ochrana proti opaření odolnost proti vodnímu kamenu protikorozní lišty z dělitelného bronzu integrovaný filtrační stíta z ušlechtilé oceli montáže do libovolné polohy	2 ks	
11	DRŽÁKOVÁ STUJÁKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, OTOČNÉ VÝTOKOVÉ RAMÍNKO O DÉLCE 205 MM A PERLÁTOR, OVLÁDACÍ PÁKA S INTEGROVANÝM EKO–TLAČÍTKEM PRO OMEZENÍ MAXIMÁLNÍHO PRŮTOKU PROVEDENÍ CHROM F = FLEXIBILNÍ HADICKY TECHNICKÉ INFORMACE: Exo–goticá př. 300 kPa 0,10 l/s Provozní tlak 50 – 1000 kPa Průtok při 300 kPa 0,26 l/s Teplota vody max. 80 °C Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s) 160 kPa Třída hlučnosti I (ISO 3822)	2 ks	
12	DRŽÁKOVÁ STUJÁKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, OTOČNÉ VÝTOKOVÉ RAMÍNKO S VÝSUVNÝ SPRCHOU A POKLOPKOU DÉLKA RAMÍNE 220 MM PROVEDENÍ CHROM F = FLEXIBILNÍ HADICKY TECHNICKÉ INFORMACE: Exo–goticá př. 300 kPa 0,07 l/s Provozní tlak 50 – 1000 kPa Průtok při 300 kPa 0,18 l/s Teplota vody max. 80 °C Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s) 90 kPa Třída hlučnosti I (ISO 3822)	3 ks	

R3 TENTO VÝKRES NAHRAZUJE VÝKRES Č. 9. Z PROJEKTU: PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, ČÁST D., OBJEKT D.4. VODOVOD, KANALIZACE Z ČERVNA 2013 !

OBLAST PROVEDENÝCH ZMĚN OPROTI DPS Z ČERVNA 2013

poloha objektu : | *autorizace :* | *part :*

stupeň dokumentace:	AKTUALIZACE DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			
část:	D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
objekt:	D.4	VODOVOD, KANALIZACE		
hlavní architekt, autor :	hlavní inženýr projektu :	zodpovědný projektant :	kreslil:	
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. Martin LÍŠKA	Ing. Jan ČESAL	Ing. Jan ČESAL	

stavebník: MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p.1, 344 20 DOMAŽLICE
místo stavby : PLAVECKÝ BAZÉN A UBYTOVNA DOMAŽLICE, PALACKÉHO 240, 344 01 DOMAŽLICE

ŠUMAVAPLAN spol. s r.o., Klatovská ul. 99/II, 5USCE

název akce:
PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA AKTUALIZACE DOKUMENTACE

formát : 1S44
datum : ČERVEN 2016
stupeň PD : DPS/R1
číslo zakázky 06/DB/DPS/R1
archivní číslo 04/DB/DPS/R1
archiv PC : 807_DPS_ZTI/R1

název výkresu:
PŮDORYS 1.NP - VODOVOD

měřítko : 1:75
č. výkresu : 9.R1