

OBSAH

1.	Úvod.....	2
2.	Popis změn	2

1. Úvod

Tato technická zpráva doplňuje technickou zprávu z projektové dokumentace pro provedení stavby plaveckého bazénu v Domažlicích část D – Dokumentace objektů a technologických zařízení, část D5 – Vytápění, plyn z června 2013.

Součástí této dokumentace je řešení a popis změn oproti DPS z června 2013.

2. Popis změn

Změnila se dimenze z původních DN 80 na DN 100 u rozvodu pro bazénovou technologii v kotelně a přilehlé části 1.PP – větev F.

Byla přidána vzduchotechnická jednotka č. 26 v 1.PP - Teplovzdušné vytápění a větrání - odpočívárna a komunikační prostor u slaného bazénu (etapa I. - stávající objekt). Zvýšil se proto příkon pro větev E a celkový objemový průtok pro VZT jednotky, dále bude provedeno nové napojení této jednotky na teplovodní soustavu ocelovou trubkou DN 20. Umístěním VZT jednotky bylo posunuto otopné těleso.

Změnou dispozice ve 2.NP došlo k jinému uspořádání otopných těles v dotčených prostorech skladů, úklidové místnosti a sociálního zázemí.