


M 1:75




Plavecký bazén DOMAŽLICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA


LEGENDA



ČTYŘHRAN. POTRUBÍ AL.P100RF (Flair)
VYJÍMEČNĚ NEREZ AISI 316 L (CHEM. NEREZ) PŘÍP. AISI 316 Ti



PROVEDENÍ PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE NA POTRUBÍ
- KONSTRUKCE JAKO CELEK BUDE VYKAZOVAT POŽ. ODOLNOST 30 MINUT (EI30 DP1)



KRUHOVÉ POTRUBÍ NEREZ AISI 316 L
 – DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESE A SPECIFIKACE POZIC
 V PŘÍPADĚ POTŘEBY V NĚKTERÝCH MÍSTECH MOŽNO NAHRADIT
 SONOFLEX MO (ODOLNĚ FLEXO S TEPEL. A HLUK. IZOLACÍ PRO VĚTŠÍ RYCHLOSTI)


DCNBâA?M

- ROZVODY VZT BUDOU SPLŇOVAT POŽÁRNÍ NORMY ČSN 73 0872
- UPEVNĚNÍ POTRUBÍ POMOCÍ NEREZ, MONTÁŽNÍCH LIŠŤ S PRÝŽKOVOU VLOŽKOU
- VYZNAČENÉ VZT POTRUBÍ BUDE PŘÍSLUŠNĚ PROTIPOŽÁRNĚ ČI TEPELNĚ IZOLOVÁNO
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVĚST KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ČTYŘHRANHO A KRUH. POTRUBÍ NUTNĚ OSMĚRIT STAVEBNÍ KONSTRUKCE A DISPOZICE
- UVEDENÉ DĚLKOVÉ ROZMĚRY NEJSOU PODKLADEM PRO VÝROBU POTRUBÍ
- VEŠKERÁ SÁNÍ A VÝDECHY BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝMI SÍTEMÍ V NEREZ PROVEDENÍ
- PŘÍCHODY VZT POTRUBÍM BUDOU PROVEDENY VŽDY PŘÍPÁRANĚMI OTVORY — ROZHODUJÍCÍ JE VŽDY STAV NA STAVBĚ
- PŘI JAKÝCHKOLI NEJASNOSTECH BUDE PŘÍVOLÁN PROJEKTANT
- POLOHY KONČOVÝCH VZT ELEMENTŮ KOORDINOVAT SE SKUTEČNÝM UMÍSTĚNÍM NA STAVBĚ (ZARÍZOVÁNÍ PŘEDMĚTY, PODHLADY, ...)



AKTUALIZACE DOKUMENTACE:

- TENTO VÝKRES NAHRADUJE VÝKRES č.2 Z ČÁSTI 0.6 DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY AKCE: PLYNĚCKÝ BAZÉN DOMAŽLICE, STAVEBNÍ OPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA
ZPRACOVÁNÉ spol. SÚMARNAPLAN V ČERVNU 2013

jméno objedvatele		autorizace		průběh	
podle dokumentace		AKTUALIZACE DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			
číslo		D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
výčet		D.6 VZDUCHOTECHNIKA			
Název architekta, autor:		Název investiční společnosti:		Instituce:	
Ing. arch. Pavel LEJSEK		Ing. Martin LUŠKA		Lukáš TÓMA, Dis.	
				Lukáš TÓMA, Dis.	
stavebník:		MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p.1, 344 20 DOMAŽLICE			
místo stavby:		PLAVECKÝ BAZÉN A UBYTOVNA DOMAŽLICE, PALACKÉHO 240, 344 01 DOMAŽLICE			
druh stavby:		PŘÍSTAVBA			
		 SUMAVAPL s.p.s. s.r.o. KŘEPA 6 398/1, SÚ 398 01 KŘEPA telefon: 12 44 fax: 12 44 e-mail: info@sumavapl.cz datum: 06/08/2015 časopis: DPS/1 číslo projektu: 06/08/2015 číslo přílohy: 04/08/2015 číslo DC: 807_DPS/1_P1			
název výkresu:		PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA AKTUALIZACE DOKUMENTACE			
název výkresu:		PŮDORYS 1.PP - ČÁST I. měřítko: 1:75 číslo výkresu: 2.R			