

M 1:75



STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA

A diagram of a trapezoid with two vertical lines inside, each labeled 500x200.

ČTYŘHRAN. POTRUBÍ AL.P100RF (Flair)
VYJÍMEČNĚ NEREZ AISI 316 L (CHEM. NEREZ) PŘÍP. AISI 316 T


PROVEDENÍ PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE NA POTRUBÍ
– KONSTRUKCE JAKO CELEK BUDE VYKAZOVAT POŽ. ODOLNOST 30 MINUT (EI30 DP1)

KRUHOVÉ POTRUBÍ NEREZ AISI 316 L
– DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESE A SPECIFIKACE POZIC
V PŘÍPADĚ POTŘEBY V NĚKTERÝCH MÍSTECH MOŽNO NAHRADIT
SONOFLEX MO (ODOLNÉ FLEXO S TEPEL. A HLUK. IZOLACÍ PRO VĚTŠÍ RYCHLOSTI)

- ROZVODY VZT BUDOU SPLŇOVAT POŽÁRNÍ NORMY ČSN 73 0872
- UPEVNĚNÍ POTRUBÍ POMOCÍ NEREZ. MONTÁŽNÍCH LIŠT S PRÝŽKOVOU VLOŽKOU
- VYZNAČENÉ VZT POTRUBÍ BUDE PŘÍSLUŠNÉ PROTIPOŽÁRNĚ ČI TEPELNĚ IZOLOVÁNO
- PŘED ZAPOČÍTÁNÍM PRACÍ JE NUTNO PROVÉST KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI
- PŘED ZAPOČÍTÁNÍM VÝROBY ČTYŘHRANĚHO A KRUH. POTRUBÍ NUTNO OSMĚRIT STAVEBNÍ KONSTRUKCE A DISPOZICE
- UVEDENÉ DELKOVÉ ROZMĚRY NEJSOU PODKLADEM PRO VÝROBU POTRUBÍ
- VEŠKERÁ SÁNÍ A VÝDECHY BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝMI SÍTĚMI V NEREZ. PŘEVODNÍK
- PRŮCHODY VZT POTRUBÍM BUDOU PROVEDENY VŽDY PŘÍPÁVKAČNÍ OTVORY – ROZHODUJÍCÍ JE VŽDY STAV NA STAVBĚ
- PŘI JAKÝCHKOLI NEJASNOSTECH BUDE PŘÍVOLÁN PROJEKTANT
- POLOHY KONCOVÝCH VZT ELEMENTŮ KOORDINOVAT SE SKUTEČNÝM UMÍSTĚNÍM NA STAVBĚ (ZARIZOVÁNÍ PŘEDMĚTY, PODHLADY, ...)

AKTUALIZACE DOKUMENTACE:

TENTO VÝKRES NAHRADUJE VÝKRES 6.6 Z ČÁSTI 0.6 DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY AKCE: PLYVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE, STAVEBNÍ OPRAVY, PŘÍSTAVBA A NASTAVBA
ZPRACOVÁNE spol. SÚMAVAPLAN V ČERVNU 2013

název záplavy:		autorizace:		poznámka:	
plánuje dokumentace:		AKTUALIZACE DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			
číslo:		D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
výčet:		D.6 VZDUCHOTECHNIKA			
název architekta, autor:		název střediska projekce:		investor:	
ing. arch. Pavel LEJSEK		ing. Martin LUŠKA		Lukáš TÓMA, Dis.	
stavební:		MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 2, 344 20 DOMAŽLICE			
místní stavební:		PLAVECKÝ BAZÉN A UBYTOVNA DOMAŽLICE, PALACKÉHO 240, 344 01 DOMAŽLICE			
název účelu:		PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA AKTUALIZACE DOKUMENTACE			
název výkresu:		PŮDORYS 2.NP - ČÁST I.		 SUMAVA PPLA spol. s r.o. Kralupy nad Vltavou formát: 12 A4 datum: ČERVEN 20 stupeň PB: DPS/R1 číslo zápisu: 06/08/OPS/R1 obsah: 04/08/OPS/R1 číslo PC: 807_085/R1_2NP měřítko: 1:75 číslo: 6.R	