




schéma	popis + rozměry	způsob obnovy	počet	ozn.
	dřev. vstupní dveře dvoukřídle 1900/4460 s nadsvětlíkem s ozdobnou kovanou mříží	repase - truhlářská oprava, natření	1	1 TR
	dřevěná okna štítová 650/1050	repase - truhlářská oprava, natření	4	2 TR
	dřevěná okna - pod věží 650/1650	repase - truhlářská oprava, natření	3	3 TR

REPASE VSTUPNÍCH DVEŘÍ A OKEN - PRACOVNÍ POSTUP

- 100% opálení staré barvy
- vysklení starého skla
- truhlářské opravy (výměna poškozených částí profilů rámů a křídel, slepení uvolněných spojů, zpevnění rohů dveřních křídel)
- kování - kontrola funkčnosti s případnou opravou či výměnou a vyčištění, nátěr vnějších částí kování
- 100% obroušení všech ploch
- po vyčištění povrchů se dřevo napustí přípravkem pro jeho ochranu (LIGNOFIX, BOCHEMIT)
- po zaschnutí výše uvedené emulze hrubé tmelení dvousložkovým PLNÍCÍM tmelem na dřevo
- přebroušení a 1. základní nátěr
- přebroušení, tmelení
- přebroušení a 2. základní nátěr
- přebroušení, jemné tmelení
- přebroušení a 1. vrchní nátěr
- jemné přebroušení
- 2. a tedy konečný nátěr
- zasklení/přesklení, před nasazením provedení promazání pantů

MAPIRA spol. s r. o. Rochlov 1, 330 23 Rochlov, tel.: 724 152 355			
místo stavby: Budova školy parcelní číslo st. 538, k. ú. Domažlice, Komenského 17, Domažlice		č. zakázky: 02/13	
název stavby: OPRAVA FASÁDY		příloha: 4	stupeň PD:
objednatel: Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ: 00253316		datum: 03/2013	
název přílohy:		měřítko:	paré:
TRUHLÁŘSKÉ PRVKY			
zodp. projektant: Ing. Josef Ždych, aut. ing.			
vypracoval: Martin Doležal DiS			